

# #21284#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 6252  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,361	0	11,583	0	0	11,355	0	0	24	0	65,7	58,2	0,39	0,29	-
22.06.2022	0,367	0	11,512	0	0	11,283	0	0	24	0	66,1	58,4	0,4	0,29	-
23.06.2022	0,351	0	11,795	0	0	11,561	0	0	24	0	66,2	58,9	0,4	0,29	-
24.06.2022	0,326	0	11,611	0	0	11,382	0	0	24	0	65,9	59	0,4	0,29	-
25.06.2022	0,082	0	14,266	0	0	13,979	0	0	24	0	66,7	65,3	0,41	0,29	-
26.06.2022	0,076	0	14,384	0	0	14,089	0	0	24	0	67,2	66	0,42	0,29	-
27.06.2022	0,297	0	11,413	0	0	11,19	0	0	24	0	65,6	59,3	0,41	0,29	-
28.06.2022	0,259	0	12,313	0	0	12,067	0	0	24	0	66,3	61,1	0,43	0,29	-
29.06.2022	0,279	0	12,719	0	0	12,467	0	0	24	0	66,1	60,8	0,45	0,28	-
30.06.2022	0,258	0	13,742	0	0	13,471	0	0	24	0	65,9	61,3	0,44	0,27	-
01.07.2022	0,225	0	17,06	0	0	16,76	0	0	24	0	61,9	58,8	0,42	0,27	-
02.07.2022	0,066	0	23,465	0	0	23,048	0	0	24	0	62,3	61,6	0,42	0,27	-
03.07.2022	0,064	0	23,515	0	0	23,099	0	0	24	0	62,3	61,6	0,42	0,27	-
04.07.2022	0,238	0	17,645	0	0	17,347	0	0	24	0	60,5	57,2	0,39	0,27	-
05.07.2022	0,241	0	14,666	0	0	14,405	0	0	24	0	62,2	58,2	0,38	0,28	-
06.07.2022	0,247	0	9,629	0	0	9,451	0	0	24	0	63,4	57,2	0,36	0,3	-
07.07.2022	0,225	0	6,556	0	0	6,438	0	0	24	0	62,7	54,4	0,34	0,32	-
08.07.2022	0,229	0	6,705	0	0	6,585	0	0	24	0	62,4	54,1	0,34	0,32	-
09.07.2022	0,062	0	7,976	0	0	7,831	0	0	24	0	62,8	60,9	0,36	0,35	-
10.07.2022	0,06	0	7,715	0	0	7,576	0	0	24	0	62,7	60,8	0,35	0,34	-
11.07.2022	0,273	0	7,118	0	0	6,989	0	0	24	0	62,9	53,6	0,37	0,35	-
12.07.2022	0,255	0	6,991	0	0	6,867	0	0	24	0	62,4	53,5	0,36	0,34	-
13.07.2022	0,225	0	6,924	0	0	6,801	0	0	24	0	62,1	54,2	0,36	0,34	-
14.07.2022	0,224	0	6,844	0	0	6,723	0	0	24	0	62,1	54,2	0,35	0,34	-
15.07.2022	0,227	0	8,672	0	0	8,512	0	0	24	0	63,3	57	0,32	0,29	-
16.07.2022	0,065	0	17,868	0	0	17,55	0	0	24	0	62,2	61,4	0,33	0,26	-
17.07.2022	0,064	0	19,207	0	0	18,871	0	0	24	0	61,7	60,9	0,34	0,27	-
18.07.2022	0,256	0	14,279	0	0	14,036	0	0	24	0	60,7	56,3	0,34	0,28	-
19.07.2022	0,242	0	16,734	0	0	16,449	0	0	24	0	60,8	57,3	0,35	0,28	-
20.07.2022	0,231	0	15,467	0	0	15,203	0	0	24	0	60,7	57,1	0,36	0,28	-
Итого:	6,375	0	380,374	0	0	373,385	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,523														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	1756,771	15865,531	0	0,078	15511,445	0	0,078	27733	0
20.07.2022	1763,147	16245,904	0	0,078	15884,831	0	0,078	28453	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 10:12:51