

#21291#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 6252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2023 | 0,344 | 0 | 7,593 | 0 | 0 | 7,477 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 46,4 | 0,39 | 0,27 | - |
| 22.06.2023 | 0,347 | 0 | 7,96 | 0 | 0 | 7,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 46,7 | 0,39 | 0,27 | - |
| 23.06.2023 | 0,388 | 0 | 7,948 | 0 | 0 | 7,826 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 45,6 | 0,4 | 0,27 | - |
| 24.06.2023 | 0,132 | 0 | 6,898 | 0 | 0 | 6,795 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52 | 0,41 | 0,28 | - |
| 25.06.2023 | 0,132 | 0 | 7,189 | 0 | 0 | 7,083 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 52,2 | 0,41 | 0,27 | - |
| 26.06.2023 | 0,362 | 0 | 7,78 | 0 | 0 | 7,661 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 46,2 | 0,41 | 0,27 | - |
| 27.06.2023 | 0,347 | 0 | 7,635 | 0 | 0 | 7,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 46,3 | 0,4 | 0,27 | - |
| 28.06.2023 | 0,338 | 0 | 7,853 | 0 | 0 | 7,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 46,7 | 0,41 | 0,27 | - |
| 29.06.2023 | 0,349 | 0 | 7,462 | 0 | 0 | 7,347 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 46,1 | 0,4 | 0,27 | - |
| 30.06.2023 | 0,31 | 0 | 7,752 | 0 | 0 | 7,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 47,4 | 0,41 | 0,27 | - |
| 01.07.2023 | 0,131 | 0 | 7,063 | 0 | 0 | 6,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 52,1 | 0,41 | 0,27 | - |
| 02.07.2023 | 0,133 | 0 | 7,537 | 0 | 0 | 7,426 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,4 | 52,2 | 0,42 | 0,27 | - |
| 03.07.2023 | 0,334 | 0 | 7,895 | 0 | 0 | 7,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 47 | 0,42 | 0,27 | - |
| 04.07.2023 | 0,376 | 0 | 7,852 | 0 | 0 | 7,732 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 45,9 | 0,42 | 0,27 | - |
| 05.07.2023 | 0,35 | 0 | 7,845 | 0 | 0 | 7,726 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 46,5 | 0,41 | 0,27 | - |
| 06.07.2023 | 0,371 | 0 | 8,191 | 0 | 0 | 8,067 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 46,3 | 0,41 | 0,27 | - |
| 07.07.2023 | 0,328 | 0 | 7,817 | 0 | 0 | 7,698 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 47 | 0,41 | 0,27 | - |
| 08.07.2023 | 0,133 | 0 | 7,52 | 0 | 0 | 7,409 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 52,2 | 0,41 | 0,27 | - |
| 09.07.2023 | 0,132 | 0 | 7,95 | 0 | 0 | 7,833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 52,3 | 0,41 | 0,27 | - |
| 10.07.2023 | 0,344 | 0 | 8,302 | 0 | 0 | 8,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 47,1 | 0,42 | 0,27 | - |
| 11.07.2023 | 0,374 | 0 | 7,367 | 0 | 0 | 7,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 45,4 | 0,41 | 0,27 | - |
| 12.07.2023 | 0,308 | 0 | 5,778 | 0 | 0 | 5,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 45,6 | 0,39 | 0,32 | - |
| 13.07.2023 | 0,318 | 0 | 4,647 | 0 | 0 | 4,568 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 44 | 0,38 | 0,35 | - |
| 14.07.2023 | 0,317 | 0 | 4,571 | 0 | 0 | 4,493 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 43,9 | 0,38 | 0,35 | - |
| 15.07.2023 | 0,13 | 0 | 4,017 | 0 | 0 | 3,952 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 51,6 | 0,38 | 0,35 | - |
| 16.07.2023 | 0,128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,935 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 51,6 | 0,37 | 0,35 | - |
| 17.07.2023 | 0,281 | 0 | 4,484 | 0 | 0 | 4,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 45,1 | 0,37 | 0,35 | - |
| 18.07.2023 | 0,32 | 0 | 4,497 | 0 | 0 | 4,421 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 43,5 | 0,37 | 0,34 | - |
| 19.07.2023 | 0,294 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 4,424 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 44,6 | 0,36 | 0,34 | - |
| 20.07.2023 | 0,323 | 0 | 4,856 | 0 | 0 | 4,774 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 44,3 | 0,4 | 0,29 | - |
| Итого: | 8,474 | 0 | 202,759 | 0 | 0 | 199,638 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,024 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2023 | 475,71 | 4080,046 | 0 | 0,004 | 3984,271 | 0 | 0,004 | 5366 | 0 |
| 20.07.2023 | 484,184 | 4282,804 | 0 | 0,004 | 4183,908 | 0 | 0,004 | 6086 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2023 7:16:47