

#21294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 6252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2021 | 0,246 | 0 | 5,285 | 0 | 0 | 5,207 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 45 | 0,35 | 0,28 | - |
| 22.07.2021 | 0,279 | 0 | 5,837 | 0 | 0 | 5,751 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 44,8 | 0,36 | 0,28 | - |
| 23.07.2021 | 0,279 | 0 | 5,896 | 0 | 0 | 5,809 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,4 | 45 | 0,35 | 0,28 | - |
| 24.07.2021 | 0,082 | 0 | 4,781 | 0 | 0 | 4,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 51,3 | 0,38 | 0,28 | - |
| 25.07.2021 | 0,082 | 0 | 4,799 | 0 | 0 | 4,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 51,4 | 0,39 | 0,28 | - |
| 26.07.2021 | 0,237 | 0 | 5,466 | 0 | 0 | 5,386 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 45,8 | 0,38 | 0,28 | - |
| 27.07.2021 | 0,176 | 0 | 4,364 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 46,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 28.07.2021 | 0,274 | 0 | 4,773 | 0 | 0 | 4,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 43,6 | 0,4 | 0,28 | - |
| 29.07.2021 | 0,267 | 0 | 3,621 | 0 | 0 | 3,562 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 41,9 | 0,43 | 0,28 | - |
| 30.07.2021 | 0,276 | 0 | 4,369 | 0 | 0 | 4,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 42,2 | 0,37 | 0,28 | - |
| 31.07.2021 | 0,091 | 0 | 4,18 | 0 | 0 | 4,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 50,2 | 0,38 | 0,28 | - |
| 01.08.2021 | 0,089 | 0 | 4,111 | 0 | 0 | 4,053 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 50,2 | 0,39 | 0,28 | - |
| 02.08.2021 | 0,252 | 0 | 5,199 | 0 | 0 | 5,123 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 44,4 | 0,36 | 0,28 | - |
| 03.08.2021 | 0,256 | 0 | 5,42 | 0 | 0 | 5,341 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 44,8 | 0,38 | 0,28 | - |
| 04.08.2021 | 0,273 | 0 | 5,606 | 0 | 0 | 5,524 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 44,5 | 0,39 | 0,28 | - |
| 05.08.2021 | 0,301 | 0 | 5,49 | 0 | 0 | 5,408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 43,4 | 0,4 | 0,27 | - |
| 06.08.2021 | 0,292 | 0 | 5,39 | 0 | 0 | 5,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 43,5 | 0,37 | 0,28 | - |
| 07.08.2021 | 0,093 | 0 | 4,998 | 0 | 0 | 4,927 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 51 | 0,37 | 0,28 | - |
| 08.08.2021 | 0,093 | 0 | 5,039 | 0 | 0 | 4,968 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 50,9 | 0,37 | 0,28 | - |
| 09.08.2021 | 0,326 | 0 | 6,303 | 0 | 0 | 6,209 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 43,8 | 0,36 | 0,28 | - |
| 10.08.2021 | 0,332 | 0 | 5,953 | 0 | 0 | 5,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 43 | 0,39 | 0,28 | - |
| 11.08.2021 | 0,368 | 0 | 6,436 | 0 | 0 | 6,341 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 42,6 | 0,37 | 0,28 | - |
| 12.08.2021 | 0,377 | 0 | 6,37 | 0 | 0 | 6,275 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 42,4 | 0,39 | 0,28 | - |
| 13.08.2021 | 0,344 | 0 | 5,891 | 0 | 0 | 5,804 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 42,5 | 0,37 | 0,28 | - |
| 14.08.2021 | 0,092 | 0 | 4,959 | 0 | 0 | 4,889 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 50,9 | 0,37 | 0,28 | - |
| 15.08.2021 | 0,092 | 0 | 5,009 | 0 | 0 | 4,938 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,4 | 51 | 0,37 | 0,28 | - |
| 16.08.2021 | 0,331 | 0 | 6,294 | 0 | 0 | 6,201 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,4 | 43,7 | 0,36 | 0,28 | - |
| 17.08.2021 | 0,37 | 0 | 6,319 | 0 | 0 | 6,226 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 42,5 | 0,36 | 0,28 | - |
| 18.08.2021 | 0,339 | 0 | 6,182 | 0 | 0 | 6,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 43,3 | 0,37 | 0,28 | - |
| 19.08.2021 | 0,308 | 0 | 5,218 | 0 | 0 | 5,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 42,4 | 0,38 | 0,29 | - |
| 20.08.2021 | 0,328 | 0 | 5,889 | 0 | 0 | 5,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 43 | 0,36 | 0,28 | - |
| Итого: | 7,545 | 0 | 165,447 | 0 | 0 | 163,014 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 1,802 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2021 | 1152,893 | 10248,339 | 0 | 0,069 | 10021,361 | 0 | 0,069 | 19693 | 0 |
| 20.08.2021 | 1160,437 | 10413,787 | 0 | 0,069 | 10184,373 | 0 | 0,069 | 20437 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2021 11:06:16