

#21283#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 6252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,227	0	16,591	0	0	16,31	0	0	24	0	60,7	57,4	0,36	0,28	-
22.07.2022	0,22	0	16,075	0	0	15,801	0	0	24	0	60,9	57,5	0,36	0,28	-
23.07.2022	0,064	0	21,463	0	0	21,089	0	0	24	0	61,6	60,9	0,37	0,28	-
24.07.2022	0,064	0	20,308	0	0	19,946	0	0	24	0	62,2	61,5	0,37	0,28	-
25.07.2022	0,219	0	16,272	0	0	15,995	0	0	24	0	60,9	57,7	0,36	0,28	-
26.07.2022	0,216	0	16,893	0	0	16,6	0	0	24	0	61,4	58,3	0,37	0,28	-
27.07.2022	0,221	0	15,635	0	0	15,361	0	0	24	0	61,6	58,2	0,37	0,28	-
28.07.2022	0,227	0	13,759	0	0	13,509	0	0	24	0	63	59	0,36	0,28	-
29.07.2022	0,239	0	13,472	0	0	13,232	0	0	24	0	62,4	58,1	0,35	0,28	-
30.07.2022	0,067	0	16,286	0	0	15,985	0	0	24	0	63,5	62,5	0,36	0,28	-
31.07.2022	0,067	0	16,343	0	0	16,039	0	0	24	0	63,8	62,8	0,36	0,28	-
01.08.2022	0,217	0	14,333	0	0	14,072	0	0	24	0	62,9	59,2	0,38	0,28	-
02.08.2022	0,242	0	13,564	0	0	13,318	0	0	24	0	63	58,7	0,37	0,28	-
03.08.2022	0,218	0	13,26	0	0	13,019	0	0	24	0	63	59	0,37	0,28	-
04.08.2022	0,205	0	12,833	0	0	12,601	0	0	24	0	62,9	59	0,36	0,28	-
05.08.2022	0,195	0	13,299	0	0	13,057	0	0	24	0	63	59,4	0,37	0,28	-
06.08.2022	0,071	0	16,573	0	0	16,252	0	0	24	0	65,3	64,2	0,39	0,28	-
07.08.2022	0,068	0	16,162	0	0	15,849	0	0	24	0	65,2	64,2	0,38	0,28	-
08.08.2022	0,239	0	14,039	0	0	13,78	0	0	24	0	63,5	59,3	0,38	0,28	-
09.08.2022	0,264	0	13,861	0	0	13,607	0	0	24	0	63,3	58,7	0,38	0,28	-
10.08.2022	0,253	0	13,672	0	0	13,417	0	0	24	0	63,7	59,3	0,38	0,28	-
11.08.2022	0,25	0	12,851	0	0	12,607	0	0	24	0	64,4	59,7	0,39	0,28	-
12.08.2022	0,251	0	13,755	0	0	13,495	0	0	24	0	64,4	60	0,39	0,28	-
13.08.2022	0,075	0	17,48	0	0	17,133	0	0	24	0	66	65	0,42	0,28	-
14.08.2022	0,072	0	18,475	0	0	18,115	0	0	24	0	65,4	64,5	0,42	0,28	-
15.08.2022	0,277	0	13,944	0	0	13,685	0	0	24	0	63,8	59	0,41	0,28	-
16.08.2022	0,267	0	14,126	0	0	13,865	0	0	24	0	63,5	59	0,39	0,27	-
17.08.2022	0,272	0	14,196	0	0	13,932	0	0	24	0	63,8	59,2	0,41	0,27	-
18.08.2022	0,247	0	16,17	0	0	15,869	0	0	24	0	63,7	60	0,43	0,27	-
19.08.2022	0,26	0	15,686	0	0	15,389	0	0	24	0	64,5	60,5	0,43	0,27	-
20.08.2022	0,073	0	20,137	0	0	19,756	0	0	24	0	64,4	63,5	0,43	0,27	-
Итого:	5,847	0	481,513	0	0	472,685	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,397														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	1763,147	16245,904	0	0,078	15884,831	0	0,078	28453	0
20.08.2022	1768,992	16727,417	0	0,078	16357,514	0	0,078	29197	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 8:45:58