

#28932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 6252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,266	0	5,343	0	0	5,257	0	0	24	0	58,7	46,7	0,43	0,27	-
22.07.2023	0,136	0	5,448	0	0	5,364	0	0	24	0	57,6	51,6	0,43	0,27	-
23.07.2023	0,136	0	7,017	0	0	6,913	0	0	24	0	56,6	52	0,41	0,27	-
24.07.2023	0,298	0	6,464	0	0	6,363	0	0	24	0	58	46,8	0,4	0,27	-
25.07.2023	0,291	0	6,001	0	0	5,907	0	0	24	0	58,3	46,5	0,41	0,27	-
26.07.2023	0,302	0	6,073	0	0	5,978	0	0	24	0	58,2	46,2	0,42	0,27	-
27.07.2023	0,32	0	6,021	0	0	5,926	0	0	24	0	58,5	45,6	0,42	0,27	-
28.07.2023	0,318	0	6,074	0	0	5,977	0	0	24	0	58,5	45,8	0,42	0,27	-
29.07.2023	0,136	0	6,512	0	0	6,415	0	0	24	0	56,9	51,8	0,42	0,27	-
30.07.2023	0,136	0	7,739	0	0	7,625	0	0	24	0	56,4	52,2	0,42	0,27	-
31.07.2023	0,239	0	7,138	0	0,001	7,032	0	0,001	24	0	56,8	48,7	0,43	0,3	-
01.08.2023	0,33	0	6,587	0	0	6,482	0	0	24	0	58,8	46,6	0,42	0,27	-
02.08.2023	0,33	0	6,538	0	0	6,434	0	0	24	0	58,8	46,5	0,42	0,27	-
03.08.2023	0,336	0	6,457	0	0	6,354	0	0	24	0	59	46,4	0,41	0,27	-
04.08.2023	0,321	0	6,6	0	0	6,495	0	0	24	0	58,6	46,8	0,42	0,27	-
05.08.2023	0,136	0	6,645	0	0	6,545	0	0	24	0	56,9	52	0,42	0,27	-
06.08.2023	0,136	0	7,678	0	0	7,564	0	0	24	0	56,6	52,3	0,41	0,27	-
07.08.2023	0,367	0	8,33	0	0	8,201	0	0	24	0	57,7	47	0,41	0,27	-
08.08.2023	0,352	0	7,138	0	0	7,025	0	0	24	0	58,5	46,6	0,41	0,27	-
09.08.2023	0,345	0	5,884	0	0	5,786	0	0	24	0	60	45,7	0,38	0,29	-
10.08.2023	0,34	0	4,741	0	0	4,657	0	0	24	0	62,3	44,9	0,41	0,29	-
11.08.2023	0,343	0	4,673	0	0	4,589	0	0	24	0	62,5	44,6	0,41	0,29	-
12.08.2023	0,138	0	3,706	0	0	3,643	0	0	24	0	60,5	51,4	0,41	0,28	-
13.08.2023	0,137	0	3,996	0	0	3,93	0	0	24	0	59,8	51,5	0,41	0,29	-
14.08.2023	0,32	0	4,701	0	0	4,619	0	0	24	0	61,8	45,3	0,42	0,28	-
15.08.2023	0,336	0	4,558	0	0	4,477	0	0	24	0	62,6	44,7	0,42	0,28	-
16.08.2023	0,295	0	4,354	0	0	4,277	0	0	24	0	62,2	45,7	0,42	0,28	-
17.08.2023	0,302	0	4,38	0	0	4,302	0	0	24	0	62,3	45,5	0,42	0,29	-
18.08.2023	0,323	0	4,531	0	0	4,451	0	0	24	0	62,3	45	0,42	0,29	-
19.08.2023	0,129	0	3,818	0	0	3,755	0	0	24	0	59,8	51,7	0,42	0,29	-
20.08.2023	0,128	0	3,867	0	0	3,804	0	0	24	0	59,8	51,7	0,42	0,29	-
Итого:	8,022	0	179,012	0	0,001	176,147	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,916														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	484,184	4282,804	0	0,004	4183,908	0	0,004	6086	0
20.08.2023	492,204	4461,815	0	0,005	4360,058	0	0,005	6830	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 7:42:34