

# #35607#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 6252  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,316	0	4,654	0	0	4,572	0	0	24	0	61,9	45,4	0,43	0,29	-
22.08.2023	0,285	0	4,628	0	0	4,548	0	0	24	0	60,9	45,9	0,36	0,28	-
23.08.2023	0,364	0	8,394	0	0	8,265	0	0	24	0	57,4	46,9	0,39	0,27	-
24.08.2023	0,326	0	6,109	0	0	6,008	0	0	24	0	59,5	46,6	0,37	0,28	-
25.08.2023	0,309	0	4,641	0	0	4,559	0	0	24	0	61,8	45,6	0,4	0,27	-
26.08.2023	0,131	0	5,361	0	0	5,278	0	0	24	0	57,9	52	0,37	0,28	-
27.08.2023	0,131	0	6,997	0	0	6,892	0	0	24	0	56,9	52,3	0,39	0,28	-
28.08.2023	0,326	0	8,403	0	0	8,276	0	0	24	0	57,4	48	0,4	0,28	-
29.08.2023	0,287	0	6,681	0	0	6,577	0	0	24	0	58,2	47,8	0,44	0,28	-
30.08.2023	0,338	0	6,939	0	0	6,83	0	0	24	0	58,4	46,6	0,43	0,27	-
31.08.2023	0,349	0	7,201	0	0	7,089	0	0	24	0	58,3	46,5	0,42	0,28	-
01.09.2023	0,335	0	7,28	0	0	7,167	0	0	24	0	58,1	47	0,42	0,28	-
02.09.2023	0,142	0	6,243	0	0	6,148	0	0	24	0	57,5	52	0,42	0,28	-
03.09.2023	0,139	0	6,905	0	0	6,802	0	0	24	0	57	52,1	0,42	0,28	-
04.09.2023	0,43	0	8,868	0	0	8,731	0	0	24	0	57,7	46	0,42	0,28	-
05.09.2023	0,406	0	7,967	0	0	7,843	0	0	24	0	58,2	45,9	0,42	0,28	-
06.09.2023	0,375	0	7,464	0	0	7,346	0	0	24	0	58,4	46,2	0,42	0,28	-
07.09.2023	0,35	0	6,941	0	0	6,831	0	0	24	0	58,4	46,2	0,42	0,28	-
08.09.2023	0,364	0	7,383	0	0	7,266	0	0	24	0	58,3	46,4	0,41	0,28	-
09.09.2023	0,136	0	7,011	0	0	6,906	0	0	24	0	56,9	52,2	0,41	0,28	-
10.09.2023	0,136	0	7,595	0	0	7,482	0	0	24	0	56,7	52,4	0,41	0,28	-
11.09.2023	0,35	0	7,977	0	0	7,855	0	0	24	0	57,8	47,1	0,43	0,28	-
12.09.2023	0,407	0	7,651	0	0	7,531	0	0	24	0	58,4	45,6	0,43	0,28	-
13.09.2023	0,384	0	7,602	0	0	7,482	0	0	24	0	58,3	46,1	0,4	0,28	-
14.09.2023	0,411	0	7,806	0	0	7,683	0	0	24	0	58,4	45,7	0,41	0,27	-
15.09.2023	0,382	0	7,423	0	0	7,305	0	0	24	0	58,5	46	0,41	0,27	-
16.09.2023	0,139	0	7,163	0	0	7,055	0	0	24	0	57	52,3	0,41	0,28	-
17.09.2023	0,137	0	7,739	0	0	7,624	0	0	24	0	56,7	52,4	0,39	0,28	-
18.09.2023	0,412	0	8,785	0	0	8,65	0	0	24	0	57,6	46,3	0,42	0,28	-
19.09.2023	0,397	0	7,531	0	0	7,412	0	0	24	0	58,5	45,7	0,43	0,28	-
20.09.2023	0,398	0	11,207	0	0	11,04	0	0	24	0	56,9	48,3	0,41	0,28	-
Итого:	9,392	0	224,549	0	0	221,053	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,243														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	492,204	4461,815	0	0,005	4360,058	0	0,005	6830	0
20.09.2023	501,599	4686,363	0	0,005	4581,112	0	0,005	7574	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2023 7:28:48