

# #21288#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 6252  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	1,247	0	8,368	0	0	8,195	0	0	24	0	67,6	31,3	0,47	0,32	-
22.10.2021	2,072	0	15,918	0	0	15,578	0	0	24	0	68,9	37,1	0,46	0,33	-
23.10.2021	1,903	0	16,713	0	0	16,357	0	0	24	0	68,8	41	0,43	0,33	-
24.10.2021	1,984	0	17,975	0	0	17,586	0	0	24	0	69,3	42,4	0,42	0,32	-
25.10.2021	2,581	0	22,02	0	0	21,541	0	0	24	0	69,4	40,8	0,42	0,32	-
26.10.2021	2,255	0	18,104	0	0	17,715	0	0	24	0	69,1	38,7	0,43	0,32	-
27.10.2021	1,787	0	12,532	0	0	12,269	0	0	24	0	68,1	33,3	0,44	0,32	-
28.10.2021	1,378	0	9,938	0	0	9,733	0	0	24	0	67,5	33,6	0,45	0,32	-
29.10.2021	1,869	0	14,801	0	0	14,488	0	0	24	0	68,4	37,6	0,45	0,33	-
30.10.2021	1,593	0	13,728	0	0	13,438	0	0	24	0	68,4	40,1	0,44	0,32	-
31.10.2021	1,372	0	11,564	0	0	11,324	0	0	24	0	67,6	38,7	0,44	0,32	-
01.11.2021	1,927	0	15,455	0	0	15,128	0	0	24	0	68,4	38	0,44	0,32	-
02.11.2021	2,179	0	18,024	0	0	17,636	0	0	24	0	69,1	39,6	0,44	0,33	-
03.11.2021	1,902	0	14,983	0	0	14,665	0	0	24	0	68,7	37,7	0,44	0,32	-
04.11.2021	1,976	0	17,858	0	0	17,474	0	0	24	0	68,9	41,9	0,44	0,33	-
05.11.2021	1,678	0	13,95	0	0	13,655	0	0	24	0	68,4	39,1	0,44	0,32	-
06.11.2021	1,628	0	13,408	0	0	13,123	0	0	24	0	68,6	39	0,45	0,33	-
07.11.2021	1,756	0	14,596	0	0	14,286	0	0	24	0	68,6	39,2	0,44	0,33	-
08.11.2021	2,38	0	18,183	0	0	17,792	0	0	24	0	69,1	37,2	0,44	0,33	-
09.11.2021	3,36	0	28,038	0	0	27,391	0	0	24	0	71,8	42,5	0,41	0,32	-
10.11.2021	2,722	0	21,649	0	0	21,171	0	0	24	0	70	39,3	0,42	0,32	-
11.11.2021	2,453	0	19,224	0	0	18,809	0	0	24	0	69,3	38,1	0,42	0,32	6
12.11.2021	2,403	0	17,786	0	0,002	17,401	0	0,002	24	0	69,3	36,3	0,43	0,33	-
13.11.2021	2,533	0	23,137	0	0	22,615	0	0	24	0	70,9	44,2	0,42	0,32	-
14.11.2021	2,345	0	21,095	0	0	20,64	0	0	24	0	69,3	42,2	0,42	0,32	-
15.11.2021	3,132	0	26,174	0	0	25,6	0	0	24	0	69,9	40,7	0,4	0,32	-
16.11.2021	3,072	0	25,087	0	0	24,539	0	0	24	0	69,6	39,7	0,41	0,32	-
17.11.2021	2,695	0	20,892	0	0	20,439	0	0	24	0	69,4	37,9	0,41	0,32	-
18.11.2021	2,538	0	19,366	0	0	18,948	0	0	24	0	69,3	37,3	0,44	0,33	-
19.11.2021	1,87	0	13	0	0	12,728	0	0	24	0	68,2	33,1	0,45	0,32	5
20.11.2021	1,521	0	12,238	0	0	11,982	0	0	24	0	68	37,7	0,45	0,32	-
Итого:	66,111	0	535,804	0	0,002	524,246	0	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,79														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2021	1217,289	10984,512	0	0,076	10744,408	0	0,076	21901	0
20.11.2021	1283,4	11520,313	0	0,078	11268,652	0	0,078	22645	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.11.2021 7:28:12