

# #64353#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 6252  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2023	3,999	0	31,698	0	0	30,843	0	0	24	0	78,4	47,4	0,49	0,35	1
22.11.2023	3,871	0	29,941	0	0	29,147	0	0	24	0	77,7	46	0,49	0,34	-1,1
23.11.2023	3,139	0	24,878	0	0	24,28	0	0	24	0	73,5	42,6	0,48	0,35	-2,3
24.11.2023	3,31	0	27,567	0	0	26,922	0	0	24	0	72,5	43,2	0,47	0,34	3,3
25.11.2023	3,037	0	27,589	0	0	26,878	0	0	24	0	76,4	49,5	0,48	0,34	3,5
26.11.2023	3,304	0	30,036	0	0	29,223	0	0	24	0	78,7	51,7	0,48	0,34	-0,2
27.11.2023	4,262	0	35,059	0	0	34,06	0	0	24	0	80,9	51	0,48	0,35	-2,4
28.11.2023	4,578	0	39,045	0	0	37,907	0	0	24	0	82	53,2	0,47	0,35	-7,5
29.11.2023	4,574	0	38,418	0	0	37,289	0	0	24	0	82,3	53,1	0,47	0,35	-7,3
30.11.2023	3,939	0	29,181	0	0	28,353	0	0	24	0	80,7	47,5	0,48	0,35	-6,5
01.12.2023	3,607	0	26,924	0	0	26,198	0	0	24	0	78,4	45,5	0,47	0,34	-5,4
02.12.2023	2,901	0	24,738	0	0	24,089	0	0	24	0	77,2	48,5	0,46	0,34	-
03.12.2023	2,784	0	23,513	0	0	22,902	0	0	24	0	76,8	47,8	0,47	0,35	-
04.12.2023	3,4	0	25,941	0	0	25,271	0	0	24	0	76,5	44,4	0,46	0,34	-
05.12.2023	3,798	0	28,142	0	0	27,356	0	0	24	0	80	46,8	0,48	0,35	-
06.12.2023	4,18	0	31,39	0	0	30,476	0	0	24	0	82	49,3	0,46	0,34	-
07.12.2023	3,664	0	25,822	0	0	25,1	0	0	24	0	80	45,2	0,48	0,35	-
08.12.2023	3,987	0	29,111	0	0	28,274	0	0	24	0	81,3	47,6	0,47	0,35	-
09.12.2023	3,387	0	26,768	0	0	25,996	0	0	24	0	81,4	50,4	0,48	0,35	-
10.12.2023	3,008	0	24,57	0	0	23,911	0	0	24	0	78,1	48,1	0,47	0,34	-
11.12.2023	3,343	0	25,416	0	0	24,774	0	0	24	0	75,6	43,4	0,47	0,35	-
12.12.2023	3,278	0	26,231	0	0	25,605	0	0	24	0	73,2	42,7	0,46	0,34	-
13.12.2023	3,404	0	27,256	0	0	26,585	0	0	24	0	74,5	44	0,46	0,35	-
14.12.2023	3,585	0	26,874	0	0	26,171	0	0	24	0	77	44,4	0,46	0,34	-
15.12.2023	3,272	0	25,133	0	0	24,512	0	0	24	0	74,7	42,8	0,47	0,35	-
16.12.2023	2,165	0	20,858	0	0	20,397	0	0	24	0	70,1	44,8	0,47	0,34	-
17.12.2023	1,877	0	17,452	0	0	17,069	0	0	24	0	69,9	43,7	0,49	0,35	-
18.12.2023	2,569	0	20,043	0	0	19,604	0	0	24	0	69,9	38,6	0,48	0,34	-
19.12.2023	2,438	0	18,794	0	0	18,379	0	0	24	0	70,2	38,5	0,48	0,35	-
20.12.2023	2,858	0	30,591	0	0	30,002	0	0	24	0	64,7	42	0,46	0,35	-
Итого:	101,518	0	818,979	0	0	797,573	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,247														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2023	601,442	5604,407	0	0,005	5479,592	0	0,005	9038	0
20.12.2023	702,961	6423,385	0	0,005	6277,164	0	0,005	9758	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.12.2023 7:29:59