

#118181#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 03.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 48-54, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 20103508	Показания прибора, ГДж 03.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10088,907	10003,53	85.377	20.392

Подпись исполнителя



с 04.03.25 не лоб.

#118180#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 03.03.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 9270
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20103508
Номер системы 1
Отчёт сформирован 12.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	11,08	0	154,238	0	0	150,314	0	0	24	0	75,9	58,3	0,43	0,37
25.02.2025	-	11,227	0	149,885	0	0	145,841	0	0	24	0	78,5	60,1	0,45	0,36
26.02.2025	-	10,297	0	140,339	0	0	136,552	0	0	24	0	78,5	60,5	0,45	0,35
27.02.2025	-	9,667	0	134,51	0	0	130,923	0	0	24	0	77,8	60,2	0,45	0,35
28.02.2025	-	10,61	0	146,716	0	0	143,014	0	0	24	0	75,6	57,9	0,44	0,36
01.03.2025	-	11,264	0	153,992	0	0	150,098	0	0	24	0	75,5	57,6	0,43	0,37
02.03.2025	-	11,043	0	149,411	0	0	145,635	0	0	24	0	75,7	57,6	0,43	0,37
03.03.2025	-	10,19	0	113,906	0	0	111,034	0	0	24	0	75,5	53,6	0,44	0,36
Итого:	-	85,378	0	1142,997	0	0	1113,411	0	0	192	0	76,62	58,23	0,44	0,36

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	10003,53	136262,605	0	0	132882,261	0	0	33358	35
03.03.2025	10088,907	137405,602	0	0	133995,671	0	0	33550	35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

