#21278#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Машиностроительная 48-54, Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 5090 |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104 |
| Заводской номер | 1561073 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2021 | 1,563 | 54,071 | 53,029 | 52,788 | 52,561 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 43,8 | 9 | 5,1 | 8,2 |
| 25.02.2021 | 1,493 | 52,406 | 51,452 | 51,194 | 51,012 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 43,2 | 9 | 5,1 | 10,7 |
| 26.02.2021 | 1,682 | 61,473 | 60,354 | 60,05 | 59,807 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 44,3 | 9 | 5,1 | 4,9 |
| 27.02.2021 | 1,911 | 75,833 | 74,443 | 74,063 | 73,685 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46,9 | 9 | 5,1 | 3,2 |
| 28.02.2021 | 1,898 | 74,193 | 72,809 | 72,444 | 72,067 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 46,9 | 9 | 5,1 | 3 |
| 01.03.2021 | 1,991 | 77,42 | 75,975 | 75,575 | 75,191 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 47,2 | 9 | 5,1 | 2,5 |
| 02.03.2021 | 1,911 | 73,668 | 72,341 | 71,936 | 71,619 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 46,4 | 9 | 5,1 | 3,2 |
| 03.03.2021 | 2,038 | 74,068 | 72,59 | 72,208 | 71,831 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 47,5 | 9 | 5,1 | 1,3 |
| 04.03.2021 | 2,121 | 81,695 | 80,047 | 79,666 | 79,168 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 48,6 | 9 | 5,1 | 1,3 |
| 05.03.2021 | 2,332 | 88,453 | 86,492 | 86,112 | 85,45 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 50,9 | 9 | 5,1 | -0,7 |
| 06.03.2021 | 2,225 | 84,043 | 82,202 | 81,849 | 81,238 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 50,2 | 9 | 5,1 | 1,4 |
| 07.03.2021 | 2,135 | 80,649 | 78,982 | 78,617 | 78,112 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 48,7 | 9 | 5,1 | 1,7 |
| 08.03.2021 | 2,347 | 92,41 | 90,35 | 90,013 | 89,257 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77 | 51 | 9 | 5,1 | 0 |
| 09.03.2021 | 2,421 | 87,963 | 85,883 | 85,524 | 84,814 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 51,7 | 9 | 5,1 | -1,7 |
| 10.03.2021 | 2,36 | 86,174 | 84,169 | 83,82 | 83,142 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,2 | 51,2 | 9 | 5,1 | -0,7 |
| 11.03.2021 | 2,392 | 88,338 | 86,272 | 85,927 | 85,208 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,2 | 51,5 | 9 | 5,1 | -0,8 |
| 12.03.2021 | 1,841 | 64,977 | 63,659 | 63,365 | 63,03 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 46,1 | 9 | 5,1 | 4,6 |
| 13.03.2021 | 1,795 | 67,533 | 66,29 | 65,926 | 65,633 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 46,2 | 9 | 5,1 | 4,9 |
| 14.03.2021 | 1,805 | 66,29 | 65,072 | 64,72 | 64,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 45,4 | 9 | 5,1 | 3,7 |
| 15.03.2021 | 1,862 | 70,277 | 68,965 | 68,604 | 68,278 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 46,4 | 9 | 5,1 | 3,2 |
| 16.03.2021 | 1,923 | 73,293 | 71,944 | 71,531 | 71,206 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 47 | 9 | 5,1 | 2,5 |
| 17.03.2021 | 2,12 | 84,908 | 83,339 | 82,841 | 82,416 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 48,8 | 9 | 5,1 | 1,6 |
| 18.03.2021 | 2,108 | 83,496 | 81,919 | 81,453 | 81,015 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 48,8 | 9 | 5,1 | 1 |
| 19.03.2021 | 2,437 | 100,812 | 98,673 | 98,219 | 97,437 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 51,9 | 9 | 5,1 | -1,1 |
| 20.03.2021 | 2,402 | 94,129 | 91,995 | 91,607 | 90,825 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 52,3 | 9 | 5,1 | -1,1 |
| 21.03.2021 | 2,138 | 77,32 | 75,694 | 75,31 | 74,855 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 48,8 | 9 | 5,1 | 1,8 |
| 22.03.2021 | 1,991 | 73,056 | 71,596 | 71,2 | 70,822 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 48,2 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 55,242 | 2088,948 | 2046,536 | 2036,562 | 2024,132 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 55,242 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2021 | 173,992 | 6416,209 | 6370,895 | 6232,769 | 6286,31 | 1716,83 | 0 |
| 22.03.2021 | 229,234 | 8505,157 | 8417,432 | 8269,332 | 8310,441 | 2364,83 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 9:10:31