

#296604#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 48-54, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 9270
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20103508
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	10,334	0	100,71	0	0	98,229	0	0	24	0	74,5	49,4	0,46	0,36	-
20.03.2026	10,86	0	109,294	0	0	106,592	0	0	24	0	74,6	50,3	0,45	0,36	-
21.03.2026	10,164	0	105,309	0	0	102,719	0	0	24	0	74,4	50,8	0,45	0,36	-
22.03.2026	9,278	0	94,049	0	0	91,72	0	0	24	0	74,7	50,6	0,47	0,36	-
23.03.2026	9,088	0	90,886	0	0	88,649	0	0	24	0	74,5	50,1	0,48	0,35	-
24.03.2026	7,84	0	84,268	0	0	82,2	0	0	24	0	74,4	51,7	0,49	0,34	-
25.03.2026	9,395	0	95,802	0	0	93,457	0	0	24	0	74,3	50,3	0,46	0,36	-
26.03.2026	10,546	0	103,669	0	0	101,124	0	0	24	0	74,4	49,5	0,46	0,36	-
27.03.2026	11,12	0	109,446	0	0	106,74	0	0	24	0	74,6	49,8	0,45	0,36	-
28.03.2026	9,652	0	95,857	0	0	93,495	0	0	24	0	74,5	49,9	0,47	0,35	-
29.03.2026	9,496	0	96,911	0	0	94,521	0	0	24	0	74,6	50,6	0,46	0,36	-
30.03.2026	10,087	0	99,882	0	0	97,42	0	0	24	0	74,5	49,8	0,46	0,36	-
31.03.2026	10,626	0	106,315	0	0	103,684	0	0	24	0	74,7	50,2	0,46	0,36	-
01.04.2026	11,214	0	115,735	0	0	112,886	0	0	24	0	74,5	50,8	0,45	0,36	-
02.04.2026	10,44	0	104,287	0	0	101,716	0	0	24	0	74,6	50,1	0,45	0,36	-
03.04.2026	10,449	0	106,825	0	0	104,184	0	0	24	0	74,7	50,8	0,46	0,36	-
04.04.2026	9,325	0	92,135	0	0	89,858	0	0	24	0	74,6	49,8	0,47	0,35	-
05.04.2026	9,39	0	94,195	0	0	91,87	0	0	24	0	74,6	50,2	0,47	0,35	-
06.04.2026	10,015	0	102,567	0	0	100,045	0	0	24	0	74,5	50,6	0,46	0,36	-
07.04.2026	11,098	0	109,205	0	0	106,512	0	0	24	0	74,6	49,8	0,44	0,36	-
08.04.2026	11,702	0	113,853	0	0	111,042	0	0	24	0	74,6	49,4	0,44	0,37	-
09.04.2026	10,759	0	111,34	0	0	108,601	0	0	24	0	74,4	50,8	0,45	0,36	-
10.04.2026	9,865	0	101,775	0	0	99,272	0	0	24	0	74,4	50,7	0,46	0,36	-
11.04.2026	9,33	0	98,23	0	0	95,811	0	0	24	0	74,5	51,3	0,47	0,36	-
12.04.2026	8,982	0	94,071	0	0	91,76	0	0	24	0	74,4	51	0,47	0,35	-
13.04.2026	8,197	0	86,332	0	0	84,224	0	0	24	0	74,1	50,9	0,47	0,35	-
14.04.2026	7,662	0	82,747	0	0	80,732	0	0	24	0	74,1	51,5	0,48	0,35	-
15.04.2026	9,237	0	93,979	0	0	91,667	0	0	24	0	74,4	50,4	0,46	0,35	-
16.04.2026	9,553	0	96,853	0	0	94,464	0	0	24	0	74,5	50,4	0,46	0,36	-
17.04.2026	8,509	0	92,306	0	0	90,039	0	0	24	0	74,4	51,8	0,46	0,35	-
18.04.2026	7,741	0	82,555	0	0	80,534	0	0	24	0	74,2	51,3	0,48	0,35	-
Итого:	301,954	0	3071,388	0	0	2995,767	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,12														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	2745,737	38048,217	0	0	37068,434	0	0	8743	53
18.04.2026	3047,689	41119,607	0	0	40064,2	0	0	9487	53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 8:51:11