

#126103#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Машиностроительная 48-54, Калининград

4342

9270

ТВ7 (ASCII)

20103508

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	9,74	0	73,569	0	0	71,738	0	0	24	0	75	42,6	0,4	0,32	6,8
25.03.2025	9,851	0	74,655	0	0	72,792	0	0	24	0	75	42,7	0,46	0,37	5,5
26.03.2025	9,453	0	66,861	0	0	65,198	0	0	24	0	74,9	40,3	0,46	0,36	4,4
27.03.2025	10,019	0	72,746	0	0	70,931	0	0	24	0	75	41,3	0,46	0,36	6,9
28.03.2025	8,91	0	61,233	0	0	59,705	0	0	24	0	75,1	39,4	0,47	0,36	5,7
29.03.2025	8,49	0	58,54	0	0	57,09	0	0	24	0	74,8	39,3	0,47	0,36	8,9
30.03.2025	9,463	0	65,684	0	0	64,054	0	0	24	0	74,8	39,6	0,46	0,36	9,9
31.03.2025	9,45	0	68,249	0	0	66,551	0	0	24	0	75	41,1	0,47	0,36	6,8
01.04.2025	10,33	0	76,311	0	0	74,403	0	0	24	0	75,1	42	0,46	0,36	5,9
02.04.2025	9,348	0	64,744	0	0	63,128	0	0	24	0	75,1	39,7	0,47	0,36	-
03.04.2025	8,195	0	55,305	0	0	53,929	0	0	24	0	74,9	38,7	0,48	0,35	-
04.04.2025	8,952	0	62,379	0	0	60,825	0	0	24	0	75	39,9	0,47	0,36	-
05.04.2025	11,604	0	92,451	0	0	90,125	0	0	24	0	75,4	44,7	0,44	0,37	-
06.04.2025	13,279	0	111,353	0	0	108,54	0	0	24	0	75,6	46,4	0,43	0,38	-
07.04.2025	11,749	0	93,5	0	0	91,146	0	0	24	0	75,5	44,7	0,45	0,37	-
08.04.2025	11,147	0	84,66	0	0	82,529	0	0	24	0	75,3	43,1	0,45	0,37	-
09.04.2025	10,864	0	81,726	0	0	79,672	0	0	24	0	75,4	42,8	0,45	0,37	-
10.04.2025	11,622	0	92,855	0	0	90,549	0	0	24	0	74,9	44,3	0,44	0,37	-
11.04.2025	10,107	0	78,585	0	0	76,7	0	0	24	0	73,4	41,9	0,45	0,37	-
12.04.2025	9,029	0	69,299	0	0	67,64	0	0	24	0	73,3	41,4	0,45	0,37	-
13.04.2025	7,909	0	55,833	0	0	54,509	0	0	24	0	73,1	38,4	0,47	0,36	-
14.04.2025	6,206	0	42,053	0	0	41,062	0	0	24	0	72,7	36,6	0,47	0,35	-
15.04.2025	5,881	0	40,821	0	0	39,866	0	0	24	0	72,5	37,3	0,46	0,34	-
16.04.2025	4,201	0	29,86	0	0	29,173	0	0	24	0	71,8	37,4	0,45	0,34	-
17.04.2025	2,888	0	20,826	0	0	20,364	0	0	24	0	70,3	36,4	0,45	0,34	-
18.04.2025	2,574	0	19,761	0	0	19,328	0	0	24	0	69,8	38	0,46	0,33	-
19.04.2025	2,653	0	20,525	0	0	20,075	0	0	24	0	69,9	38,3	0,46	0,33	-
20.04.2025	2,705	0	21,094	0	0	20,629	0	0	24	0	70	38,7	0,46	0,33	-
21.04.2025	2,608	0	20,97	0	0	20,509	0	0	24	0	69,9	39,6	0,46	0,34	-
22.04.2025	2,551	0	21,434	0	0	20,965	0	0	24	0	69,8	40,7	0,46	0,34	-
23.04.2025	2,433	0	21,163	0	0	20,698	0	0	24	0	69,9	41,9	0,46	0,34	-
Итого:	244,211	0	1819,045	0	0	1774,423	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,329														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	45,676	346,473	0	0	337,888	0	0	105	51
23.04.2025	289,888	2165,515	0	0	2112,31	0	0	849	51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 12:27:40