

#130708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Машиностроительная 48-54, Калининград

4342

9270

ТВ7 (ASCII)

20103508

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2025 | 2,332   | 0         | 21,111   | 0       | 0       | 20,648   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 42,9   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 25.04.2025 | 2,324   | 0         | 20,507   | 0       | 0       | 20,061   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 42     | 0,46    | 0,34    | -           |
| 26.04.2025 | 1,717   | 0         | 19,774   | 0       | 0       | 19,345   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 48,2   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 27.04.2025 | 2,051   | 0         | 24,086   | 0       | 0       | 23,553   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 49,4   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 28.04.2025 | 2,14    | 0         | 32,181   | 0       | 0       | 31,456   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 54,7   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 29.04.2025 | 2,772   | 0         | 40,52    | 0       | 0       | 39,593   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 54,8   | 0,46    | 0,34    | -           |
| 30.04.2025 | 3,03    | 0         | 51,656   | 0       | 0       | 50,462   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 57,6   | 0,46    | 0,34    | -           |
| 01.05.2025 | 2,729   | 0         | 56,029   | 0       | 0       | 54,734   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 60     | 0,46    | 0,34    | -           |
| 02.05.2025 | 2,613   | 0         | 61,122   | 0       | 0       | 59,705   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 61,7   | 0,46    | 0,34    | -           |
| 03.05.2025 | 2,653   | 0         | 70,176   | 0       | 0       | 68,536   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 63,1   | 0,46    | 0,34    | -           |
| 04.05.2025 | 2,982   | 0         | 88,601   | 0       | 0       | 86,522   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 64,2   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 05.05.2025 | 2,677   | 0         | 90,616   | 0       | 0       | 88,489   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 65,2   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 06.05.2025 | 2,377   | 0         | 89,579   | 0       | 0       | 87,482   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 66     | 0,44    | 0,34    | -           |
| 07.05.2025 | 2,422   | 0         | 103,232  | 0       | 0       | 100,824  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,2   | 66,5   | 0,44    | 0,35    | -           |
| 08.05.2025 | 2,571   | 0         | 106,938  | 0       | 0       | 104,441  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 66,4   | 0,44    | 0,35    | -           |
| 09.05.2025 | 2,407   | 0         | 107,671  | 0       | 0       | 105,151  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 67     | 0,44    | 0,35    | -           |
| 10.05.2025 | 2,284   | 0         | 105,924  | 0       | 0       | 103,445  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 67,1   | 0,44    | 0,35    | -           |
| 11.05.2025 | 2,321   | 0         | 111,044  | 0       | 0       | 108,45   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 67,3   | 0,44    | 0,35    | -           |
| 12.05.2025 | 2,287   | 0         | 120,335  | 0       | 0       | 117,492  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 68,1   | 0,44    | 0,35    | -           |
| 13.05.2025 | 2,224   | 0         | 123,845  | 0       | 0       | 120,921  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 68,3   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 14.05.2025 | 2,039   | 0         | 126,73   | 0       | 0       | 123,739  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 68,9   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 15.05.2025 | 2       | 0         | 127,43   | 0       | 0       | 124,407  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73     | 69,2   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 16.05.2025 | 1,825   | 0         | 126,651  | 0       | 0       | 123,636  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,1   | 69,6   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 17.05.2025 | 1,718   | 0         | 123,365  | 0       | 0       | 120,432  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,1   | 69,7   | 0,44    | 0,35    | -           |
| 18.05.2025 | 1,612   | 0         | 121,128  | 0       | 0       | 118,249  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73     | 69,7   | 0,44    | 0,35    | -           |
| 19.05.2025 | 1,819   | 0         | 119,486  | 0       | 0       | 116,66   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 69,2   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 20.05.2025 | 1,462   | 0         | 58,779   | 0       | 0       | 57,403   | 0      | 0      | 23       | 1       | 72,4   | 66,3   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 21.05.2025 | 0,917   | 0         | 6,472    | 0       | 0       | 6,353    | 0      | 0      | 23       | 1       | 63,6   | 29,1   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 22.05.2025 | 1,802   | 0         | 44,274   | 0       | 0       | 43,252   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 62     | 0,46    | 0,34    | -           |
| 23.05.2025 | 3,211   | 0         | 112,714  | 0       | 0       | 110,041  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 66     | 0,45    | 0,34    | -           |
| Итого:     | 67,318  | 0         | 2411,976 | 0       | 0       | 2355,482 | 0      | 0      | 718      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 16,079  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.04.2025 | 289,888 | 2165,515 | 0      | 0      | 2112,31  | 0     | 0     | 849     | 51     |
| 23.05.2025 | 357,207 | 4577,492 | 0      | 0      | 4467,793 | 0     | 0     | 1567    | 53     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 9:28:50