

#142183#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Машиностроительная 48-54, Калининград

4342

9270

ТВ7 (АСЦП)

20103508

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	2,385	0	123,055	0	0	120,144	0	0	24	0	72,8	68,1	0,44	0,34	-
25.06.2025	2,443	0	121,849	0	0	118,966	0	0	24	0	72,8	67,9	0,43	0,34	-
26.06.2025	2,321	0	118,925	0	0	116,102	0	0	24	0	72,9	68,2	0,43	0,34	-
27.06.2025	2,242	0	117,384	0	0	114,61	0	0	24	0	72,8	68,1	0,43	0,34	-
28.06.2025	2,418	0	118,759	0	0	115,936	0	0	24	0	73	68,1	0,43	0,34	-
29.06.2025	2,519	0	117,077	0	0	114,299	0	0	24	0	73	67,8	0,43	0,34	-
30.06.2025	2,326	0	118,298	0	0	115,489	0	0	24	0	72,9	68,1	0,43	0,34	-
01.07.2025	2,333	0	121,339	0	0	118,464	0	0	24	0	72,9	68,2	0,43	0,34	-
02.07.2025	2,356	0	123,734	0	0	120,796	0	0	24	0	73	68,3	0,44	0,34	-
03.07.2025	2,339	0	120,524	0	0	117,665	0	0	24	0	73	68,2	0,43	0,34	-
04.07.2025	2,27	0	121,162	0	0	118,298	0	0	24	0	72,9	68,3	0,43	0,34	-
05.07.2025	2,21	0	121,709	0	0	118,827	0	0	24	0	72,9	68,4	0,43	0,34	-
06.07.2025	2,273	0	120,202	0	0	117,356	0	0	24	0	72,8	68,2	0,43	0,34	-
07.07.2025	2,209	0	122,12	0	0	119,237	0	0	24	0	72,9	68,5	0,43	0,34	-
08.07.2025	2,263	0	121,739	0	0	118,864	0	0	24	0	72,8	68,3	0,43	0,34	-
09.07.2025	2,229	0	122,128	0	0	119,241	0	0	24	0	72,8	68,4	0,44	0,34	-
10.07.2025	2,188	0	121,745	0	0	118,876	0	0	24	0	72,7	68,3	0,44	0,34	-
11.07.2025	2,393	0	121,708	0	0	118,832	0	0	24	0	72,7	67,9	0,43	0,34	-
12.07.2025	2,242	0	121,366	0	0	118,507	0	0	24	0	72,8	68,3	0,43	0,34	-
13.07.2025	2,279	0	121,755	0	0	118,879	0	0	24	0	72,8	68,3	0,43	0,34	-
14.07.2025	2,179	0	123,771	0	0	120,84	0	0	24	0	72,9	68,6	0,44	0,34	-
15.07.2025	2,185	0	123,186	0	0	120,274	0	0	24	0	72,8	68,5	0,44	0,34	-
16.07.2025	2,123	0	123,232	0	0	120,326	0	0	24	0	72,8	68,6	0,44	0,34	-
17.07.2025	2,179	0	124,467	0	0	121,52	0	0	24	0	72,9	68,6	0,44	0,34	-
18.07.2025	2,184	0	125,701	0	0	122,724	0	0	24	0	72,9	68,7	0,44	0,34	-
19.07.2025	2,26	0	123,139	0	0	120,229	0	0	24	0	72,7	68,2	0,44	0,34	-
20.07.2025	2,262	0	123,119	0	0	120,19	0	0	24	0	73,1	68,6	0,44	0,34	-
21.07.2025	2,165	0	127,164	0	0	124,127	0	0	24	0	73,3	69,2	0,44	0,34	-
22.07.2025	2,137	0	124,49	0	0	121,536	0	0	24	0	73	68,8	0,44	0,34	-
23.07.2025	2,217	0	124,757	0	0	121,786	0	0	24	0	73,1	68,7	0,44	0,34	-
Итого:	68,129	0	3659,604	0	0	3572,94	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,272														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	404,784	6763,476	0	0	6602,081	0	0	2311	53
23.07.2025	472,911	10423,08	0	0	10175,02	0	0	3031	53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:40:27