#4506#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 48-54, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	9270
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	20103508
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	2,283	0	26,036	0	0	25,455	0	0	24	0	70,5	49,1	0,42	0,31	-
25.07.2021	2,406	0	27,144	0	0	26,538	0	0	24	0	70,5	48,9	0,41	0,31	-
26.07.2021	2,343	0	26,971	0	0	26,374	0	0	24	0	70,3	49,1	0,41	0,31	-
27.07.2021	2,313	0	26,384	0	0	25,794	0	0	24	0	70,5	49,2	0,41	0,31	-
28.07.2021	2,258	0	26,121	0	0	25,54	0	0	24	0	70,4	49,3	0,42	0,31	-
29.07.2021	2,226	0	25,294	0	0	24,726	0	0	24	0	70,7	49,3	0,42	0,31	-
30.07.2021	2,261	0	26,632	0	0	26,045	0	0	24	0	70,1	49,4	0,41	0,31	-
31.07.2021	2,241	0	26,014	0	0	25,435	0	0	24	0	70,3	49,3	0,41	0,31	-
01.08.2021	2,253	0	26,032	0	0	25,454	0	0	24	0	70,4	49,3	0,41	0,31	-
02.08.2021	2,264	0	25,938	0	0	25,361	0	0	24	0	70,4	49,1	0,41	0,31	-
03.08.2021	2,363	0	26,917	0	0	26,322	0	0	24	0	70,3	48,8	0,41	0,31	-
04.08.2021	2,314	0	26,116	0	0	25,534	0	0	24	0	70,5	48,8	0,41	0,31	-
05.08.2021	2,33	0	26,369	0	0	25,781	0	0	24	0	70,4	48,8	0,41	0,31	-
06.08.2021	2,387	0	27,504	0	0	26,897	0	0	24	0	70	48,8	0,4	0,31	-
07.08.2021	2,447	0	27,864	0	0	27,247	0	0	24	0	70,2	48,8	0,41	0,31	-
08.08.2021	2,484	0	27,981	0	0	27,36	0	0	24	0	70,3	48,6	0,41	0,31	-
09.08.2021	2,372	0	27,059	0	0	26,458	0	0	24	0	70,3	48,9	0,42	0,31	-
10.08.2021	2,436	0	27,885	0	0	27,267	0	0	24	0	70,2	48,9	0,42	0,31	-
11.08.2021	2,515	0	28,479	0	0	27,848	0	0	24	0	70,2	48,7	0,42	0,31	-
12.08.2021	2,53	0	28,179	0	0	27,55	0	0	24	0	70,5	48,6	0,42	0,31	-
13.08.2021	2,415	0	27,51	0	0	26,899	0	0	24	0	70,3	48,9	0,42	0,31	-
14.08.2021	2,526	0	28,591	0	0	27,953	0	0	24	0	70,4	48,8	0,41	0,31	-
15.08.2021	2,696	0	29,961	0	0	29,292	0	0	24	0	70,5	48,5	0,41	0,31	-
16.08.2021	2,713	0	29,97	0	0	29,3	0	0	24	0	70,5	48,4	0,41	0,31	-
17.08.2021	2,479	0	28,215	0	0	27,587	0	0	24	0	70,3	48,9	0,41	0,31	-
18.08.2021	2,603	0	29,495	0	0	28,839	0	0	24	0	70,3	48,7	0,41	0,31	-
19.08.2021	2,673	0	29,949	0	0	29,284	0	0	24	0	70,3	48,5	0,42	0,31	-
20.08.2021	2,345	0	28,305	0	0	27,686	0	0	24	0	69,7	49,5	0,41	0,31	-
21.08.2021	2,435	0	28,199	0	0	27,574	0	0	24	0	70,2	49,1	0,41	0,31	-
22.08.2021	2,751	0	30,11	0	0	29,436	0	0	24	0	70,7	48,4	0,41	0,31	-
23.08.2021	2,645	0	29,919	0	0	29,255	0	0	24	0	70,2	48,7	0,42	0,31	-
Итого:	75,307	0	857,143	0	0	838,091	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,987														

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	193,947	1949,98	0	0	1906,409	0	0	1928	1
23.08.2021	269,255	2807,123	0	0	2744,499	0	0	2672	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 19:27:19