#4505#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 48-54, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	9270
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	20103508
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	2,678	0	29,969	0	0	29,302	0	0	24	0	70,4	48,6	0,42	0,31	-
25.08.2021	2,705	0	30,045	0	0	29,374	0	0	24	0	70,5	48,5	0,41	0,31	-
26.08.2021	2,737	0	30,344	0	0	29,666	0	0	24	0	70,4	48,4	0,41	0,31	-
27.08.2021	2,717	0	30,302	0	0	29,627	0	0	24	0	70,4	48,5	0,42	0,31	-
28.08.2021	2,735	0	30,055	0	0	29,382	0	0	24	0	70,6	48,4	0,42	0,31	-
29.08.2021	2,976	0	32,39	0	0	31,667	0	0	24	0	70,5	48,1	0,42	0,31	-
30.08.2021	2,684	0	30,059	0	0	29,391	0	0	24	0	70,3	48,5	0,41	0,31	-
31.08.2021	2,658	0	29,526	0	0	28,868	0	0	24	0	70,5	48,5	0,42	0,31	-
01.09.2021	2,782	0	30,825	0	0	30,138	0	0	24	0	70,4	48,4	0,43	0,31	-
02.09.2021	2,743	0	30,337	0	0	29,662	0	0	24	0	70,4	48,3	0,42	0,31	-
03.09.2021	2,738	0	30,038	0	0	29,368	0	0	24	0	70,5	48,2	0,42	0,31	-
04.09.2021	2,942	0	31,716	0	0	31,009	0	0	24	0	70,5	47,8	0,42	0,31	-
05.09.2021	2,99	0	31,985	0	0	31,27	0	0	24	0	70,5	47,7	0,42	0,31	-
06.09.2021	2,963	0	32,035	0	0	31,322	0	0	24	0	70,4	47,8	0,42	0,31	-
07.09.2021	3,002	0	31,625	0	0	30,915	0	0	24	0	70,7	47,5	0,42	0,31	-
08.09.2021	3,017	0	31,845	0	0	31,132	0	0	24	0	70,6	47,5	0,42	0,31	-
09.09.2021	2,849	0	30,739	0	0	30,056	0	0	24	0	70,4	47,8	0,42	0,31	-
10.09.2021	2,743	0	29,892	0	0	29,227	0	0	24	0	70,4	48	0,42	0,31	-
11.09.2021	2,765	0	29,882	0	0	29,217	0	0	24	0	70,5	47,9	0,42	0,31	-
12.09.2021	2,912	0	30,924	0	0	30,232	0	0	24	0	70,6	47,6	0,42	0,31	-
13.09.2021	2,774	0	30,029	0	0	29,359	0	0	24	0	70,5	47,9	0,42	0,31	-
14.09.2021	2,741	0	29,656	0	0	28,996	0	0	24	0	70,5	47,9	0,42	0,31	-
15.09.2021	2,694	0	29,26	0	0	28,608	0	0	24	0	70,5	48	0,42	0,31	-
16.09.2021	2,721	0	29,684	0	0	29,023	0	0	24	0	70,4	48	0,42	0,31	-
17.09.2021	2,898	0	31,114	0	0	30,42	0	0	24	0	70,4	47,7	0,42	0,31	-
18.09.2021	2,885	0	31,028	0	0	30,338	0	0	24	0	70,3	47,6	0,42	0,31	-
19.09.2021	3,142	0	32,964	0	0	32,231	0	0	24	0	70,4	47,1	0,42	0,31	-
20.09.2021	3,122	0	32,415	0	0	31,69	0	0	24	0	70,5	47	0,42	0,31	-
21.09.2021	2,973	0	31,401	0	0	30,703	0	0	24	0	70,3	47,2	0,42	0,31	-
22.09.2021	1,842	0	40,229	0	0	39,743	0	0	24	0	50,4	39,4	0,32	0,3	-
23.09.2021	3,06	0	32,63	0	0	31,938	0	0	24	0	68,4	45,5	0,41	0,35	-
Итого:	87,188	0	964,943	0	0	943,874	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,824														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	269,255	2807,123	0	0	2744,499	0	0	2672	1
23.09.2021	356,443	3772,065	0	0	3688,373	0	0	3416	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 8:00:01