

#148492#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 48-54, Калининград
4342
9270
ТВ7 (ASCII)
20103508
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	2,114	0	106,552	0	0	104,113	0	0	24	0	71,4	66,6	0,41	0,34	-
25.08.2025	0,438	0	26,983	0	0	26,609	0	0	24	0	54,1	50,5	0,27	0,27	-
26.08.2025	0	0	1,945	0	0	1,941	0	0	24	0	24,1	32,1	0,22	0,24	-
27.08.2025	0	0	0,512	0	0	0,512	0	0	24	0	22,9	28,5	0,22	0,23	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,9	0,22	0,24	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,3	0,22	0,23	-
30.08.2025	0,124	0	15,88	0	0	15,646	0	0	24	0	55,2	53,3	0,26	0,26	-
31.08.2025	1,117	0	100,499	0	0	98,234	0	0	24	0	70,9	68,2	0,4	0,33	-
01.09.2025	1,785	0	101,944	0	0	99,544	0	0	24	0	72,6	68,4	0,42	0,33	-
02.09.2025	2,195	0	108,239	0	0	105,691	0	0	24	0	72,5	67,6	0,41	0,33	-
03.09.2025	2,158	0	110,056	0	0	107,455	0	0	24	0	72,8	68	0,41	0,33	-
04.09.2025	2,161	0	108,534	0	0	105,98	0	0	24	0	72,5	67,7	0,41	0,33	-
05.09.2025	2,143	0	116,321	0	0	113,577	0	0	24	0	72,7	68,2	0,42	0,33	-
06.09.2025	2,196	0	115,9	0	0	113,171	0	0	24	0	72,6	68	0,43	0,33	-
07.09.2025	2,197	0	114,351	0	0	111,667	0	0	24	0	72,5	67,8	0,43	0,33	-
08.09.2025	2,11	0	117,751	0	0	114,977	0	0	24	0	72,7	68,3	0,43	0,33	-
09.09.2025	2,169	0	116,776	0	0	114,019	0	0	24	0	72,8	68,3	0,43	0,33	-
10.09.2025	2,163	0	115,957	0	0	113,208	0	0	24	0	72,9	68,4	0,43	0,33	-
11.09.2025	2,073	0	115,33	0	0	112,61	0	0	24	0	72,7	68,3	0,42	0,33	-
12.09.2025	2,088	0	116,162	0	0	113,435	0	0	24	0	72,5	68,1	0,43	0,33	-
13.09.2025	2,21	0	115,269	0	0	112,552	0	0	24	0	72,6	68	0,43	0,33	-
14.09.2025	2,113	0	112,092	0	0	109,454	0	0	24	0	72,6	68	0,42	0,33	-
15.09.2025	2,118	0	115,851	0	0	113,116	0	0	24	0	72,7	68,3	0,43	0,33	-
16.09.2025	2,121	0	115,356	0	0	112,63	0	0	24	0	72,8	68,3	0,43	0,34	-
17.09.2025	2,133	0	113,526	0	0	110,858	0	0	24	0	72,6	68	0,42	0,33	-
18.09.2025	2,175	0	112,054	0	0	109,428	0	0	24	0	72,5	67,8	0,42	0,34	-
19.09.2025	1,603	0	107,247	0	0	104,724	0	0	24	0	72,6	69	0,43	0,34	-
20.09.2025	2,085	0	120,971	0	0	118,12	0	0	24	0	72,7	68,5	0,43	0,34	-
21.09.2025	2,115	0	121,978	0	0	119,093	0	0	24	0	72,8	68,6	0,43	0,34	-
22.09.2025	1,171	0	99,814	0	0	97,469	0	0	24	0	72,6	69,7	0,43	0,34	-
23.09.2025	1,646	0	50,466	0	0	49,291	0	0	24	0	72,1	64,2	0,43	0,33	-
Итого:	50,721	0	2794,316	0	0	2729,124	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,115														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	539,062	14226,116	0	0	13888,017	0	0	3775	53
23.09.2025	589,782	17020,435	0	0	16617,142	0	0	4519	53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 9:11:16