#4504#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 48-54, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	9270
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	20103508
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	3,156	0	32,744	0	0	32,013	0	0	24	0	70,4	46,9	0,41	0,31	-
25.09.2021	3,163	0	32,985	0	0	32,253	0	0	24	0	70,3	46,9	0,41	0,31	-
26.09.2021	3,295	0	33,87	0	0	33,115	0	0	24	0	70,5	46,7	0,41	0,31	-
27.09.2021	2,998	0	31,326	0	0	30,629	0	0	24	0	70,5	47,1	0,41	0,31	-
28.09.2021	2,995	0	31,291	0	0	30,592	0	0	24	0	70,5	47,2	0,41	0,31	-
29.09.2021	3,188	0	32,952	0	0	32,216	0	0	24	0	70,4	46,8	0,4	0,31	-
30.09.2021	3,115	0	32,456	0	0	31,735	0	0	24	0	70,3	46,9	0,39	0,31	-
Итого:	21,91	0	227,624	0	0	222,553	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,233														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	356,443	3772,065	0	0	3688,373	0	0	3416	1
30.09.2021	378,354	3999,69	0	0	3910,925	0	0	3584	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 13:00:55