

#112302#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Машиностроительная 48-54, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 9270
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20103508
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	10,592	0	130,174	0	0	126,66	0	0	24	0	78,5	58,5	0,44	0,35	4,2
25.12.2024	10,721	0	134,306	0	0	130,677	0	0	24	0	78,5	58,9	0,44	0,35	1,8
26.12.2024	10,112	0	128,499	0	0	125,029	0	0	24	0	78,4	59,2	0,45	0,35	2,1
27.12.2024	9,795	0	127,201	0	0	123,777	0	0	24	0	78,3	59,5	0,46	0,35	3,8
28.12.2024	10,087	0	130,167	0	0	126,654	0	0	24	0	78,4	59,4	0,45	0,35	5,3
29.12.2024	10,334	0	132,349	0	0	128,785	0	0	24	0	78,4	59,2	0,44	0,35	4,3
30.12.2024	10,519	0	137,839	0	0	134,123	0	0	24	0	78,4	59,7	0,45	0,35	3,9
31.12.2024	10,938	0	140,274	0	0	136,499	0	0	24	0	78,3	59,2	0,45	0,35	4,8
01.01.2025	10,764	0	142,061	0	0	138,213	0	0	24	0	78,5	59,9	0,45	0,35	5,5
02.01.2025	10,609	0	135,785	0	0	132,121	0	0	24	0	78,4	59,3	0,45	0,35	4,2
03.01.2025	11,842	0	158,402	0	0	154,133	0	0	24	0	78,4	60,1	0,42	0,36	4
04.01.2025	12,825	0	166,385	0	0	161,758	0	0	24	0	79,8	60,9	0,42	0,37	-0,5
05.01.2025	12,687	0	161,015	0	0	156,454	0	0	24	0	80,6	61,3	0,43	0,37	-0,9
06.01.2025	12,159	0	159,785	0	0	155,397	0	0	24	0	79,1	60,5	0,43	0,37	-1,8
07.01.2025	10,432	0	138,337	0	0	134,609	0	0	24	0	78,4	60	0,45	0,35	-1,4
08.01.2025	11,865	0	150,194	0	0	146,138	0	0	24	0	78,5	59,1	0,44	0,36	4,9
09.01.2025	11,985	0	155,598	0	0	151,394	0	0	24	0	78,5	59,6	0,43	0,36	2,3
10.01.2025	10,721	0	139,09	0	0	135,348	0	0	24	0	78,3	59,5	0,44	0,36	0,7
11.01.2025	11,874	0	155,732	0	0	151,528	0	0	24	0	78,4	59,8	0,43	0,37	-
12.01.2025	12,153	0	155,829	0	0	151,625	0	0	24	0	78,4	59,3	0,42	0,36	-
13.01.2025	12,248	0	161,655	0	0	157,269	0	0	24	0	78,7	60,1	0,42	0,37	-
14.01.2025	11,805	0	155,136	0	0	150,934	0	0	24	0	78,6	59,9	0,42	0,37	-
15.01.2025	10,791	0	141,724	0	0	137,899	0	0	24	0	78,5	59,8	0,44	0,36	-
16.01.2025	10,858	0	140,553	0	0	136,756	0	0	24	0	78,4	59,5	0,44	0,36	-
17.01.2025	10,937	0	141,409	0	0	137,585	0	0	24	0	78,5	59,6	0,45	0,36	-
18.01.2025	10,41	0	138,311	0	0	134,562	0	0	24	0	78,6	60,2	0,44	0,36	-
19.01.2025	11,175	0	141,262	0	0	137,458	0	0	24	0	78,4	59	0,44	0,36	-
20.01.2025	11,814	0	152,139	0	0	148,024	0	0	24	0	78,5	59,5	0,43	0,37	-
21.01.2025	11,76	0	152,081	0	0	147,952	0	0	24	0	78,7	59,7	0,43	0,37	-
22.01.2025	11,45	0	147,614	0	0	143,615	0	0	24	0	78,6	59,6	0,43	0,36	-
23.01.2025	11,903	0	156,129	0	0	151,877	0	0	24	0	78,8	60,1	0,43	0,37	-
Итого:	348,165	0	4507,035	0	0	4384,853	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,158														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	9296,902	127004,539	0	0	123878,158	0	0	31870	35
23.01.2025	9645,065	131511,574	0	0	128263,012	0	0	32614	35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 16:16:29