

#297216#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Приход храма в честь Иконы Божией Матери «Одигитрия» г. Калининград КЕ РПЦ (МП), МРОП
Адрес потребителя Кирпичная 7, Калининград
Номер абонента 3462
Порядковый номер 8052
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 17049578
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	13,868	0	139,781	0	0	136,655	0	0	24	0	70,6	46,4	0,43	0,38	-
22.03.2026	12,961	0	125,037	0	0	122,238	0	0	24	0	70,7	45,3	0,44	0,38	-
23.03.2026	11,285	0	99,315	0	0	97,116	0	0	24	0	70,2	42,5	0,45	0,38	-
24.03.2026	10,748	0	93,015	0	0	90,978	0	0	24	0	69,8	41,6	0,45	0,38	-
25.03.2026	9,79	0	77,489	0	0	75,773	0	0	24	0	70,2	39,3	0,46	0,38	-
26.03.2026	12,964	0	120,344	0	0	117,654	0	0	24	0	70,6	44,3	0,44	0,38	-
27.03.2026	7,373	0	75,011	0	1,234	73,34	0	1,219	24	0	70,4	47,2	0,38	0,36	-
28.03.2026	0,001	0,239	0	0	0,034	0	0	0,034	24	0	15,8	15,1	0,37	0,39	-
29.03.2026	0	0,001	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,8	0,37	0,39	-
30.03.2026	6,941	0	60,694	0	0	59,355	0	0	24	0	70,2	42,2	0,41	0,38	-
31.03.2026	14,562	0	145,594	0	0	142,344	0	0	24	0	70,5	46,1	0,44	0,38	-
01.04.2026	15,103	0	166,354	0	0	162,607	0	0	24	0	70,9	48,7	0,44	0,38	-
02.04.2026	14,805	0	162,161	0	0	158,497	0	0	24	0	71	48,7	0,44	0,38	-
03.04.2026	14,479	0	156,271	0	0	152,789	0	0	24	0	70,5	47,9	0,44	0,38	-
04.04.2026	14,306	0	151,455	0	0	148,054	0	0	24	0	70,8	47,7	0,44	0,38	-
05.04.2026	11,684	0	109,289	0	0	106,857	0	0	24	0	70,4	44,3	0,45	0,38	-
06.04.2026	12,941	0	120,994	0	0	118,307	0	0	24	0	70,4	44,3	0,44	0,38	-
07.04.2026	13,761	0	135,941	0	0	132,906	0	0	24	0	70,5	45,8	0,44	0,38	-
08.04.2026	14,988	0	162,386	0	0	158,752	0	0	24	0	70,7	48,1	0,43	0,38	-
09.04.2026	14,464	0	165,536	0	0	161,976	0	0	24	0	69	47,7	0,41	0,37	-
10.04.2026	13,194	0	132,027	0	0	129,097	0	0	24	0	70,3	45,9	0,42	0,37	-
11.04.2026	11,154	0	93,894	0	0	91,813	0	0	24	0	70,2	41,2	0,44	0,37	-
12.04.2026	9,922	0	78,376	0	0	76,634	0	0	24	0	70,4	39,5	0,44	0,37	-
13.04.2026	11,414	0	99,933	0	0	97,711	0	0	24	0	70,3	42,4	0,44	0,37	-
14.04.2026	10,272	0	86,503	0	0	84,58	0	0	24	0	70,3	41,3	0,44	0,37	-
15.04.2026	10,759	0	88,131	0	0	86,152	0	0	24	0	70,7	40,9	0,44	0,37	-
16.04.2026	12,424	0	120,239	0	0	117,561	0	0	24	0	70,4	45,2	0,43	0,37	-
17.04.2026	12,986	0	128,443	0	0	125,574	0	0	24	0	70,5	45,8	0,44	0,37	-
18.04.2026	10,643	0	97,661	0	0	95,49	0	0	24	0	70,3	43,7	0,44	0,37	-
19.04.2026	9,373	0	75,841	0	0	74,169	0	0	24	0	70	39,9	0,45	0,37	-
20.04.2026	11,407	0	100,912	0	0	98,675	0	0	24	0	70,2	42,6	0,44	0,37	-
Итого:	350,572	0	3368,627	0	1,268	3293,654	0	1,253	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,733														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2432,916	25449,953	0	1,824	24768,62	0	1,805	3029	9
20.04.2026	2783,486	28818,58	0	3,092	28062,274	0	3,057	3773	9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 8:55:18