

#21268#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 05.05.2021

Потребитель Приход храма в честь Иконы Божией Матери «Одигитрия» г. Калининград КЕ РПЦ (МП), МРОП
Адрес потребителя Кирпичная 7, Калининград
Номер абонента 3462
Порядковый номер 8052
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17049578
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2021 | 9,148 | 0 | 77,976 | 0 | 0 | 76,341 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 39,6 | 0,46 | 0,37 | 9,9 |
| 22.04.2021 | 13,421 | 0 | 146,995 | 0 | 0 | 143,887 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 46,2 | 0,44 | 0,37 | 8,6 |
| 23.04.2021 | 13,276 | 0 | 148,521 | 0 | 0 | 145,412 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 46,3 | 0,44 | 0,37 | 4,6 |
| 24.04.2021 | 13,586 | 0 | 158,298 | 0 | 0 | 154,988 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 47,2 | 0,44 | 0,38 | 4,6 |
| 25.04.2021 | 14,119 | 0 | 176,685 | 0 | 0 | 172,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 48,6 | 0,44 | 0,38 | 4 |
| 26.04.2021 | 15,871 | 0 | 218,546 | 0 | 0 | 213,952 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 50,6 | 0,44 | 0,38 | 3,7 |
| 27.04.2021 | 14,799 | 0 | 185,167 | 0 | 0 | 181,278 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 48,7 | 0,44 | 0,38 | 2,9 |
| 28.04.2021 | 11,236 | 0 | 114,423 | 0 | 0 | 112,046 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 43,8 | 0,45 | 0,38 | 4,1 |
| 29.04.2021 | 9,64 | 0 | 90,456 | 0 | 0 | 88,624 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 40,9 | 0,43 | 0,36 | 6,7 |
| 30.04.2021 | 11,444 | 0 | 113,665 | 0 | 0 | 111,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 42,9 | 0,38 | 0,31 | 9,3 |
| 01.05.2021 | 11,048 | 0 | 107,599 | 0 | 0 | 105,355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 42,8 | 0,39 | 0,31 | 7 |
| 02.05.2021 | 13,432 | 0 | 154,606 | 0 | 0 | 151,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 46,6 | 0,38 | 0,31 | 7,3 |
| 03.05.2021 | 12,688 | 0 | 133,52 | 0 | 0 | 130,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 45 | 0,39 | 0,31 | 6,2 |
| 04.05.2021 | 10,275 | 0 | 94,86 | 0 | 0 | 92,901 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 41,1 | 0,38 | 0,32 | 5,8 |
| 05.05.2021 | 3,257 | 0 | 27,794 | 0 | 0 | 27,216 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 39,1 | 0,14 | 0,15 | 9,6 |
| Итого: | 177,24 | 0 | 1949,111 | 0 | 0 | 1908,405 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 42,333 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 360
Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2021 | 11001,538 | 106937,091 | 0 | 7,852 | 104360,904 | 0 | 7,786 | 28861 | 2066 |
| 05.05.2021 | 11178,778 | 108886,202 | 0 | 7,852 | 106269,308 | 0 | 7,786 | 29221 | 2066 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛΟΣЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.05.2021 8:45:28