

#34205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель	Приход храма в честь Иконы Божией Матери «Одигитрия» г. Калининград КЕ РПЦ (МП), МРОП
Адрес потребителя	Кирпичная 7, Калининград
Номер абонента	3462
Порядковый номер	8052
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	17049578
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2023	0,136	0,162	2,79	0	0,58	2,76	0	0,575	24	0	0	0	48,4	44,4	0,4	0,31	-
12.10.2023	3,287	0,092	27,006	0	0,456	26,459	0	0,453	24	0	0	0	66,7	37,6	0,42	0,32	-
13.10.2023	6,282	0,066	55,052	0	0	53,959	0	0	24	0	0	0	66,1	38,4	0,45	0,34	-
14.10.2023	4,67	0	35,064	0	0	34,348	0	0	24	0	0	0	67,2	34,7	0,45	0,34	-
15.10.2023	7,152	0	65,206	0	0	63,843	0	0	24	0	0	0	68	41,3	0,44	0,35	-
16.10.2023	8,001	0	83,514	0	0,106	81,812	0	0,105	24	0	0	0	67,1	43,8	0,44	0,35	-
17.10.2023	8,383	0,017	82,151	0	0,557	80,419	0	0,553	24	0	0	0	68,4	43,8	0,46	0,36	-
18.10.2023	8,156	0,084	75,3	0	0,33	73,737	0	0,328	24	0	0	0	67,8	41,5	0,46	0,36	-
19.10.2023	10,907	0,048	116,537	0	0,159	114,064	0	0,157	24	0	0	0	68,6	45,8	0,45	0,36	-
20.10.2023	12,693	0,027	147,844	0	0,293	144,621	0	0,29	24	0	0	0	69,6	48,8	0,44	0,37	-
Итого:	69,667	0	690,464	0	2,481	676,022	0	2,461	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,64																

Общее время работы системы, ч 240
Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.10.2023	5903,043	61279,134	0	4,87	59839,891	0	4,832	15050	4209
20.10.2023	5972,709	61969,599	0	7,351	60515,913	0	7,292	15290	4209

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 8:14:40