

#131058#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 18-24, Калининград
4113
4239
ВКТ-7
00088942
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,833	0,506	43,53	34,66	0	42,81	34,18	8,63	24	0	0	59,3	49,9	9,43	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,782	0,452	42,77	34,89	0	42,05	34,41	7,64	24	0	0	59,2	49,7	9,56	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,78	0,446	42,81	34,96	0	42,09	34,48	7,61	24	0	0	58,9	49,3	9,63	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,865	0,537	44,52	34,9	0	43,8	34,46	9,34	24	0	0	58,2	48,8	9,35	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,795	0,447	45,47	37,46	0	44,73	36,98	7,75	24	0	0	58,7	49,6	9,15	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,845	0,492	48,76	39,9	0	47,95	39,44	8,51	24	0	0	59,2	50,6	8,64	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,837	0,5	43,5	34,62	0	42,77	34,16	8,61	24	0	0	58,8	49,2	9,67	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,834	0,476	43,05	34,58	0	42,33	34,16	8,17	24	0	0	58,6	48,2	10,37	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,881	0,523	43,74	34,49	0	43,02	34,08	8,94	24	0	0	58,6	48,2	10,47	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,798	0,445	42,77	34,9	0	42,05	34,42	7,63	24	0	0	58,8	48,6	10,17	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,878	0,543	44,59	34,69	0	43,87	34,26	9,61	24	0	0	57,6	48,1	9,43	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,808	0,471	43,44	34,81	0	42,73	34,36	8,37	24	0	0	57,7	48,3	9,43	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,824	0,505	42,73	33,56	0	42,04	33,16	8,88	24	0	0	57,1	47,5	9,59	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,852	0,477	43,21	35,12	0	42,46	34,64	7,82	24	0	0	61,7	51	10,66	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,918	0,552	44,33	35,04	0	43,58	34,56	9,02	24	0	0	61,4	50,9	10,51	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,796	0,417	42,56	35,47	0	41,84	34,99	6,85	24	0	0	61,4	50,7	10,68	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,862	0,492	43,6	35,19	0	42,87	34,72	8,15	24	0	0	61	50,5	10,5	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,888	0,529	44,26	35,2	0	43,54	34,72	8,82	24	0	0	60,4	50,2	10,21	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,902	0,541	44,44	35,19	0	43,71	34,71	9	24	0	0	60,7	50,4	10,28	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,864	0,501	43,79	35,13	0	43,06	34,65	8,41	24	0	0	60,6	50,4	10,17	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,836	0,476	43,57	35,38	0	42,85	34,9	7,95	24	0	0	60,5	50,4	10,16	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,836	0,477	44,05	35,87	0	43,32	35,38	7,94	24	0	0	60,5	50,5	10,04	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,809	0,447	42,94	35,29	0	42,21	34,81	7,4	24	0	0	60,7	50,3	10,36	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,85	0,49	43,68	35,28	0	42,96	34,8	8,16	24	0	0	60,3	50,1	10,22	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,851	0,504	44,16	35,29	0	43,44	34,83	8,61	24	0	0	59,4	49,7	9,74	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,853	0,498	43,95	35,23	0	43,23	34,76	8,47	24	0	0	59,6	49,6	9,95	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,834	0,485	43,72	35,27	0	43	34,8	8,2	24	0	0	59,8	49,9	9,89	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,837	0,492	43,89	35,34	0	43,17	34,86	8,31	24	0	0	59,9	50	9,83	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,803	0,458	43,47	35,53	0	42,75	35,05	7,7	24	0	0	60	50,2	9,7	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,805	0,459	43,46	35,52	0	42,74	35,04	7,7	24	0	0	60	50,2	9,75	0,7	0,7	-
Итого:	25,156	0	1314,76	1058,76	0	1292,97	1044,77	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,156																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	628,1	33201,33	27467,6	0	32628,14	27147,14
23.05.2025	653,256	34516,09	28526,36	0	33921,11	28191,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:05:51