

# #21247#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Южный Бульвар 18-24, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4239  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00088942  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	0,775	0,367	62,7	56,52	0	61,57	55,8	5,77	24	0	0	63,2	55,9	7,31	0,7	0,7	-
24.05.2021	0,743	0,334	62,56	56,85	0	61,4	56,13	5,27	24	0	0	63,3	56	7,33	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,773	0,363	62,89	56,74	0	61,74	56,01	5,73	24	0	0	63,3	56	7,3	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,711	0,297	62,06	56,94	0	60,91	56,22	4,69	24	0	0	63,3	55,9	7,36	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,727	0,319	62,31	56,84	0	61,15	56,12	5,03	24	0	0	63,2	55,8	7,31	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,733	0,322	62,41	56,92	0	61,25	56,19	5,06	24	0	0	63,2	55,9	7,35	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,761	0,35	62,63	56,67	0	61,49	55,95	5,54	24	0	0	63,2	55,9	7,34	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,746	0,336	62,41	56,67	0	61,25	55,95	5,3	24	0	0	63,1	55,7	7,35	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,762	0,352	62,83	56,83	0	61,68	56,11	5,57	24	0	0	63,2	55,8	7,3	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,703	0,293	62,06	57,02	0	60,91	56,29	4,62	24	0	0	63,2	55,9	7,29	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,737	0,331	63,08	57,46	0	61,92	56,7	5,22	24	0	0	63,2	56	7,16	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,744	0,345	63,19	57,4	0	62,03	56,6	5,43	24	0	0	63,2	56,1	7,09	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,714	0,317	62,79	57,44	0	61,63	56,61	5,02	24	0	0	63,3	56,2	7,04	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,669	0,275	62,03	57,41	0	60,89	56,56	4,33	24	0	0	63,3	56,3	6,99	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,745	0,359	63,15	57,19	0	61,98	56,3	5,68	24	0	0	63,2	56,4	6,89	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,731	0,344	63,15	57,49	0	61,98	56,56	5,42	24	0	0	63,4	56,5	6,85	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,7	0,313	62,72	57,57	0	61,56	56,62	4,94	24	0	0	63,3	56,6	6,78	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,677	0,294	62,43	57,62	0	61,28	56,67	4,61	24	0	0	63,4	56,6	6,8	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,703	0,321	62,89	57,64	0	61,72	56,7	5,02	24	0	0	63,3	56,6	6,78	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,691	0,306	62,64	57,57	0	61,47	56,64	4,83	24	0	0	63,4	56,6	6,79	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,71	0,324	62,83	57,47	0	61,65	56,55	5,1	24	0	0	63,4	56,5	6,83	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,686	0,293	62,4	57,56	0	61,25	56,64	4,61	24	0	0	63,4	56,4	6,95	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,723	0,329	62,92	57,5	0	61,75	56,58	5,17	24	0	0	63,3	56,4	6,96	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,699	0,307	62,6	57,55	0	61,44	56,65	4,79	24	0	0	63,3	56,4	6,94	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,713	0,317	62,75	57,52	0	61,59	56,61	4,98	24	0	0	63,3	56,4	6,98	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,672	0,283	62,27	57,59	0	61,1	56,66	4,44	24	0	0	63,4	56,4	6,91	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,681	0,297	62,52	57,6	0	61,35	56,65	4,7	24	0	0	63,4	56,6	6,76	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,675	0,307	62,46	57,43	0	61,28	56,48	4,8	24	0	0	63,4	56,8	6,59	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,637	0,275	62,07	57,58	0	60,93	56,62	4,31	24	0	0	63,4	56,9	6,45	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,594	0,237	61,99	58,11	0	60,84	57,15	3,69	24	0	0	63,4	57,1	6,29	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,605	0,249	61,6	57,47	0	60,44	56,51	3,93	24	0	0	63,4	57,1	6,26	0,7	0,7	-
Итого:	21,94	0	1939,34	1776,17	0	1903,43	1749,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,94																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	667,766	44335,92	38540,92	0	43552,62	38000,73
22.06.2021	689,706	46275,26	40317,09	0	45456,05	39750,56

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 8:28:56