

#133020#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 18-24, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00088942	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	963,419	963,419	0
Количество тепловой энергии, система 2	666,594	653,256	13.338

Подпись исполнителя _____



#132680#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 4239
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00088942
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,813	0,472	43,74	35,54	0	43,02	35,06	7,96	24	0	0	59,8	50,2	9,61	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,786	0,448	43,59	35,72	0	42,87	35,24	7,63	24	0	0	59,4	50	9,4	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,786	0,455	43,54	35,59	0	42,82	35,11	7,71	24	0	0	59,4	50,1	9,31	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,818	0,491	42,88	34,36	0	42,16	33,88	8,28	24	0	0	60	50,5	9,48	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,718	0,392	40,83	34	0	40,11	33,53	6,58	24	0	0	60,2	50,7	9,54	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,77	0,451	41,61	33,77	0	40,89	33,3	7,59	24	0	0	60	50,6	9,39	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,72	0,39	40,83	34,06	0	40,11	33,58	6,53	24	0	0	60,2	50,5	9,68	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,752	0,43	41,41	33,88	0	40,69	33,4	7,29	24	0	0	59,9	50,4	9,43	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,764	0,441	41,68	33,97	0	40,96	33,5	7,46	24	0	0	59,8	50,4	9,45	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,781	0,459	42,02	34,07	0	41,3	33,59	7,71	24	0	0	60,3	50,9	9,43	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,774	0,445	44,64	36,8	0	43,92	36,32	7,6	24	0	0	59,4	50,6	8,84	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,286	0,155	29,09	26,26	0	28,75	26,02	2,73	24	0	0	47,5	41,8	5,75	0,7	0,7
05.06.2025	-	-0,052	-0,043	5,16	7,72	0	5,16	7,72	-2,56	24	0	0	24,9	26,5	-1,55	0,7	0,7
06.06.2025	-	-0,01	-0,009	4,12	5,71	0	4,12	5,71	-1,59	24	0	0	20,4	20,3	0,12	0,7	0,7
07.06.2025	-	-0,008	-0,003	3,19	4,37	0	3,19	4,37	-1,18	24	0	0	19,3	19,9	-0,6	0,7	0,7
08.06.2025	-	-0,009	-0,003	3,16	4,34	0	3,16	4,34	-1,18	24	0	0	19,7	20	-0,29	0,7	0,7
09.06.2025	-	-0,006	-0,004	3,23	4,46	0	3,23	4,46	-1,23	24	0	0	19	19,6	-0,54	0,7	0,7
10.06.2025	-	-0,007	-0,007	3,33	4,63	0	3,33	4,63	-1,3	24	0	0	18,8	19,1	-0,38	0,7	0,7
11.06.2025	-	-0,011	-0,014	5,55	7,42	0	5,55	7,42	-1,87	24	0	0	19,9	19	0,93	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,002	-0,004	7,11	8,05	0	7,11	8,05	-0,94	24	0	0	20,4	19	1,47	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,022	0,013	8,01	7,84	0	8,01	7,84	0,17	24	0	0	20,8	19	1,84	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,037	0,023	8,55	7,72	0	8,55	7,72	0,83	24	0	0	21,2	19,2	1,96	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,037	0,023	8,53	7,66	0	8,53	7,66	0,87	24	0	0	21,5	19,4	2,11	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,01	0,014	22,96	23,03	0	22,96	23,03	-0,07	24	0	0	20,6	20,8	-0,23	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,356	0,24	39,47	35,61	0	39,23	35,51	3,72	24	0	0	36,3	30,3	6,03	0,7	0,7
18.06.2025	-	0,706	0,336	41,31	35,39	0	40,62	34,92	5,7	24	0	0	59,5	49	10,53	0,7	0,7
19.06.2025	-	0,683	0,31	40,98	35,56	0	40,28	35,08	5,2	24	0	0	60	49,3	10,69	0,7	0,7
20.06.2025	-	0,665	0,292	41,28	36,26	0	40,59	35,78	4,81	24	0	0	60,5	49,9	10,56	0,7	0,7
21.06.2025	-	0,724	0,384	42,74	35,99	0	42,02	35,51	6,51	24	0	0	59,9	50,4	9,44	0,7	0,7
22.06.2025	-	0,724	0,392	42,97	36,05	0	42,25	35,57	6,68	24	0	0	59,7	50,6	9,13	0,7	0,7
23.06.2025	-	0,707	0,373	42,59	36,1	0	41,87	35,62	6,25	24	0	0	60,1	50,8	9,29	0,7	0,7
Итого:	-	13,338	7,342	870,1	751,93	0	857,36	743,47	113,89	744	0	-	43,5	37,7	5,8	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	653,256	34516,09	28526,36	0	33921,11	28191,91
23.06.2025	666,594	35386,19	29278,29	0	34778,47	28935,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения