

#142518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 18-24, Калининград

4113

4239

ВКТ-7

00088942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,713	0,377	42,78	36,17	0	42,06	35,69	6,37	24	0	0	59,8	50,5	9,31	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,7	0,364	42,56	36,17	0	41,84	35,69	6,15	24	0	0	59,6	50,4	9,28	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,706	0,376	42,69	36,13	0	41,97	35,65	6,32	24	0	0	59,8	50,6	9,21	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,717	0,381	42,82	36,09	0	42,1	35,61	6,49	24	0	0	59,7	50,5	9,25	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,706	0,376	42,74	36,17	0	42,02	35,69	6,33	24	0	0	59,7	50,5	9,2	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,708	0,372	42,74	36,16	0	42,02	35,68	6,34	24	0	0	59,7	50,5	9,22	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,755	0,429	43,33	35,89	0	42,61	35,41	7,2	24	0	0	59,9	50,8	9,14	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,7	0,369	42,61	36,13	0	41,89	35,65	6,24	24	0	0	59,8	50,7	9,15	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,709	0,379	42,58	35,98	0	41,86	35,5	6,36	24	0	0	60,3	51,1	9,18	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,674	0,348	42,06	35,98	0	41,34	35,5	5,84	24	0	0	60,3	51,3	9,06	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,675	0,347	42,02	35,99	0	41,3	35,51	5,79	24	0	0	60,2	51,1	9,14	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,674	0,344	41,89	35,91	0	41,17	35,43	5,74	24	0	0	60,3	51,1	9,24	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,662	0,339	41,89	35,91	0	41,17	35,43	5,74	24	0	0	60	51	8,97	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,678	0,353	41,92	35,78	0	41,2	35,3	5,9	24	0	0	60,3	51,2	9,1	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,739	0,416	42,79	35,63	0	42,07	35,15	6,92	24	0	0	60,2	51,1	9,1	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,701	0,375	42,14	35,64	0	41,42	35,16	6,26	24	0	0	60,3	51,2	9,18	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,683	0,357	41,83	35,62	0	41,11	35,14	5,97	24	0	0	60,1	50,9	9,22	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,688	0,362	41,99	35,64	0	41,27	35,16	6,11	24	0	0	60,1	50,9	9,17	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,688	0,367	41,45	35,07	0	40,73	34,59	6,14	24	0	0	60,1	50,8	9,25	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,741	0,42	42,31	34,96	0	41,59	34,48	7,11	24	0	0	59,9	50,7	9,21	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,738	0,415	43,12	35,95	0	42,4	35,47	6,93	24	0	0	60,4	51,4	9,07	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,67	0,34	42,53	36,61	0	41,81	36,13	5,68	24	0	0	60,5	51,5	8,97	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,664	0,341	40,93	34,98	0	40,21	34,5	5,71	24	0	0	60,5	51,3	9,27	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,64	0,313	40,46	35,01	0	39,74	34,53	5,21	24	0	0	60,6	51,2	9,36	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,647	0,323	40,53	34,96	0	39,81	34,48	5,33	24	0	0	60,6	51,2	9,42	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,736	0,416	41,65	34,53	0	40,93	34,05	6,88	24	0	0	60,8	51,4	9,39	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,647	0,318	40,38	34,9	0	39,66	34,42	5,24	24	0	0	61,2	51,7	9,52	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,655	0,326	40,34	34,82	0	39,62	34,34	5,28	24	0	0	62	52,4	9,55	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,686	0,364	40,7	34,49	0	39,97	34,01	5,96	24	0	0	61,6	52,2	9,38	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,602	0,277	39,42	34,7	0	38,7	34,22	4,48	24	0	0	61,6	52	9,61	0,7	0,7	-
Итого:	20,702	0	1257,2	1067,97	0	1235,59	1053,57	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,702																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	666,594	35386,19	29278,29	0	34778,47	28935,38
23.07.2025	687,296	36643,39	30346,26	0	36014,06	29988,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:05:11