

#21245#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный Бульвар 18-24, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4239
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00088942
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,584	0,204	59,38	55,81	0	58,28	55,09	3,19	24	0	0	63,4	56,4	6,96	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,603	0,225	59,71	55,79	0	58,6	55,07	3,53	24	0	0	63,4	56,5	6,89	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,609	0,236	59,98	55,89	0	58,87	55,15	3,72	24	0	0	63,4	56,6	6,77	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,599	0,228	59,85	55,86	0	58,73	55,14	3,59	24	0	0	63,4	56,7	6,71	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,571	0,203	59,52	55,97	0	58,41	55,24	3,17	24	0	0	63,4	56,7	6,68	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,569	0,201	59,41	55,89	0	58,31	55,16	3,15	24	0	0	63,4	56,6	6,72	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,627	0,256	60,28	55,87	0	59,16	55,15	4,01	24	0	0	63,4	56,6	6,8	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,592	0,216	59,65	55,88	0	58,56	55,16	3,4	24	0	0	63,4	56,5	6,84	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,593	0,213	59,64	55,93	0	58,54	55,21	3,33	24	0	0	63,4	56,5	6,89	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,575	0,192	60,07	56,76	0	58,96	55,95	3,01	24	0	0	63,4	56,5	6,88	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,637	0,254	61,95	57,76	0	60,79	56,8	3,99	24	0	0	63,4	56,5	6,83	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,641	0,256	61,98	57,78	0	60,82	56,82	4	24	0	0	63,3	56,5	6,83	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,65	0,262	62,15	57,77	0	60,98	56,82	4,16	24	0	0	63,3	56,5	6,85	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,67	0,276	62,35	57,76	0	61,18	56,81	4,37	24	0	0	63,4	56,4	6,91	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,635	0,241	61,62	57,61	0	60,47	56,68	3,79	24	0	0	63,3	56,4	6,99	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,645	0,253	61,86	57,69	0	60,7	56,74	3,96	24	0	0	63,4	56,4	6,96	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,664	0,271	62,36	57,83	0	61,18	56,88	4,3	24	0	0	63,4	56,5	6,89	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,639	0,248	62,12	57,98	0	60,95	57,02	3,93	24	0	0	63,3	56,5	6,84	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,673	0,287	62,69	57,97	0	61,52	57,01	4,51	24	0	0	63,4	56,5	6,84	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,681	0,291	62,79	57,99	0	61,63	57,03	4,6	24	0	0	63,4	56,5	6,82	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,672	0,289	61,78	56,94	0	60,62	56,12	4,5	24	0	0	63,3	56,4	6,91	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,632	0,246	60,37	56,09	0	59,24	55,37	3,87	24	0	0	63,4	56,4	7	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,65	0,266	60,63	56,05	0	59,51	55,33	4,18	24	0	0	63,4	56,4	7	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,667	0,284	61,09	56,22	0	59,95	55,5	4,45	24	0	0	63,4	56,4	6,93	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,653	0,265	60,86	56,26	0	59,73	55,54	4,19	24	0	0	63,3	56,3	7	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,67	0,276	61,87	57,22	0	60,73	56,38	4,35	24	0	0	63,3	56,3	7	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,691	0,291	62,64	57,8	0	61,47	56,88	4,59	24	0	0	63,3	56,3	7,03	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,711	0,311	62,93	57,78	0	61,75	56,84	4,91	24	0	0	63,3	56,3	7,03	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,712	0,318	62,82	57,57	0	61,66	56,67	4,99	24	0	0	63,3	56,3	7,02	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,672	0,273	62,23	57,67	0	61,05	56,76	4,29	24	0	0	63,3	56,3	7,07	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,694	0,291	62,7	57,83	0	61,53	56,93	4,6	24	0	0	63,3	56,3	7,05	0,7	0,7	-
Итого:	19,881	0	1899,28	1765,22	0	1863,88	1739,25	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,881																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	701,516	47426,68	41368,24	0	46586,89	40785,47
23.08.2021	721,397	49325,96	43133,46	0	48450,77	42524,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2021 19:55:07