

#145390#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 18-24, Калининград

4113

4239

ВКТ-7

00088942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,667	0,346	40,4	34,5	0	39,68	34,02	5,66	24	0	0	61,4	51,9	9,46	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,692	0,369	40,67	34,41	0	39,95	33,93	6,02	24	0	0	61,4	51,9	9,54	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,649	0,32	39,98	34,55	0	39,26	34,07	5,19	24	0	0	61,7	52,1	9,6	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,636	0,311	40	34,66	0	39,28	34,18	5,1	24	0	0	61,6	52,1	9,48	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,66	0,334	40,33	34,65	0	39,61	34,17	5,44	24	0	0	61,8	52,3	9,5	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,664	0,331	40,62	34,96	0	39,9	34,48	5,42	24	0	0	61,7	52,2	9,52	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,681	0,345	40,35	34,46	0	39,62	33,98	5,64	24	0	0	61,6	51,8	9,78	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,646	0,313	39,9	34,55	0	39,18	34,07	5,11	24	0	0	61,4	51,7	9,7	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,647	0,31	39,96	34,61	0	39,24	34,13	5,11	24	0	0	61,6	51,9	9,76	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,66	0,333	40,27	34,56	0	39,55	34,08	5,47	24	0	0	61,1	51,6	9,57	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,607	0,302	37,21	32,09	0	36,54	31,64	4,9	24	0	0	61,3	51,7	9,65	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,667	0,334	40,43	34,75	0	39,71	34,27	5,44	24	0	0	61,5	51,8	9,66	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,669	0,341	40,56	34,71	0	39,84	34,23	5,61	24	0	0	61	51,5	9,57	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,731	0,402	41,43	34,5	0	40,71	34,02	6,69	24	0	0	60,6	51,1	9,56	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,677	0,358	38,64	32,52	0	37,97	32,08	5,89	24	0	0	61,1	51,2	9,87	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,728	0,396	41,41	34,73	0	40,69	34,25	6,44	24	0	0	61,2	51,5	9,74	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,69	0,356	40,94	34,88	0	40,22	34,4	5,82	24	0	0	61,1	51,4	9,75	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,651	0,314	40,53	35,05	0	39,81	34,57	5,24	24	0	0	60,9	51,3	9,59	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,74	0,404	41,6	34,69	0	40,88	34,21	6,67	24	0	0	61,2	51,4	9,71	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,633	0,311	38,11	32,78	0	37,43	32,34	5,09	24	0	0	61,2	51,3	9,94	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,643	0,313	40,7	35,32	0	39,98	34,84	5,14	24	0	0	61,6	52,2	9,42	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,718	0,39	40,93	34,32	0	40,21	33,84	6,37	24	0	0	61,5	51,9	9,6	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,676	0,351	39,92	33,96	0	39,2	33,48	5,72	24	0	0	61,7	52	9,65	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,678	0,362	40,22	34,03	0	39,5	33,55	5,95	24	0	0	61,1	51,7	9,4	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,638	0,314	39,67	34,28	0	38,95	33,8	5,15	24	0	0	60,9	51,4	9,54	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,72	0,398	40,77	33,93	0	40,05	33,45	6,6	24	0	0	60,8	51,3	9,53	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,671	0,345	40,55	34,62	0	39,83	34,14	5,69	24	0	0	60,6	51,1	9,51	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,707	0,384	41,54	34,85	0	40,82	34,37	6,45	24	0	0	60,5	51,2	9,31	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,724	0,399	41,64	34,7	0	40,92	34,22	6,7	24	0	0	60,2	50,9	9,32	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,76	0,436	42,33	34,79	0	41,61	34,31	7,3	24	0	0	60,1	50,7	9,37	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,681	0,36	41,62	35,28	0	40,9	34,8	6,1	24	0	0	59,5	50,2	9,22	0,7	0,7	-
Итого:	21,011	0	1253,23	1066,69	0	1231,04	1051,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,011																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	687,296	36643,39	30346,26	0	36014,06	29988,95
23.08.2025	708,307	37896,62	31412,95	0	37245,1	31040,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:10:05