

#21244#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 18-24, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4239
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00088942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,704	0,303	62,79	57,74	0	61,62	56,86	4,76	24	0	0	63,3	56,3	7,06	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,7	0,298	62,65	57,68	0	61,49	56,78	4,71	24	0	0	63,3	56,2	7,1	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,728	0,327	63,02	57,61	0	61,86	56,72	5,14	24	0	0	63,3	56,3	7,05	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,679	0,276	62,39	57,78	0	61,22	56,87	4,35	24	0	0	63,3	56,2	7,12	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,712	0,309	62,67	57,42	0	61,48	56,61	4,87	24	0	0	63,3	56,2	7,12	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,727	0,32	62,83	57,44	0	61,67	56,61	5,06	24	0	0	63,3	56,2	7,13	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,702	0,299	62,67	57,69	0	61,51	56,79	4,72	24	0	0	63,3	56,2	7,09	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,707	0,308	62,73	57,64	0	61,57	56,75	4,82	24	0	0	63,3	56,2	7,08	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,693	0,291	62,33	57,42	0	61,17	56,6	4,57	24	0	0	63,3	56,2	7,15	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,705	0,299	62,45	57,41	0	61,29	56,59	4,7	24	0	0	63,3	56,1	7,19	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,684	0,279	62,19	57,43	0	61,02	56,67	4,35	24	0	0	63,3	56,1	7,23	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,707	0,3	62,41	57,32	0	61,25	56,57	4,68	24	0	0	63,3	56,1	7,24	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,698	0,291	62,23	57,23	0	61,08	56,49	4,59	24	0	0	63,2	56	7,23	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,745	0,334	62,83	57,14	0	61,67	56,42	5,25	24	0	0	63,3	56	7,29	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,727	0,316	62,56	57,14	0	61,4	56,42	4,98	24	0	0	63,3	56,1	7,25	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,71	0,305	62,44	57,21	0	61,28	56,49	4,79	24	0	0	63,3	56,1	7,22	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,689	0,289	62,21	57,24	0	61,05	56,49	4,56	24	0	0	63,3	56,2	7,12	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,671	0,276	61,94	57,23	0	60,78	56,43	4,35	24	0	0	63,4	56,3	7,02	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,656	0,265	61,77	57,29	0	60,62	56,43	4,19	24	0	0	63,4	56,4	6,96	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,654	0,267	61,62	57,15	0	60,47	56,27	4,2	24	0	0	63,3	56,4	6,89	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,697	0,31	62,15	56,9	0	60,99	56,15	4,84	24	0	0	63,4	56,4	6,96	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,71	0,32	62,26	56,78	0	61,1	56,06	5,04	24	0	0	63,3	56,3	7	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,697	0,306	61,95	56,71	0	60,79	55,99	4,8	24	0	0	63,3	56,3	7,02	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,674	0,274	61,43	56,71	0	60,29	55,99	4,3	24	0	0	63,3	56,2	7,15	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,715	0,317	61,86	56,43	0	60,7	55,71	4,99	24	0	0	63,3	56,2	7,15	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,719	0,32	57	51,69	0	56,01	50,97	5,04	24	0	0	63,3	55,5	7,81	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,763	0,364	57,32	51,24	0	56,27	50,52	5,75	24	0	0	63,1	55,2	7,93	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,716	0,308	56,38	51,25	0	55,39	50,53	4,86	24	0	0	63,2	55,1	8,04	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,726	0,32	56,47	51,2	0	55,5	50,48	5,02	24	0	0	63,2	55,1	8,13	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,454	0,254	57,04	50,82	0	56,47	50,42	6,05	24	0	0	45,1	41,5	3,63	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,714	0,328	56,74	51,11	0	55,81	50,46	5,35	24	0	0	59,7	51,9	7,84	0,7	0,7	-
Итого:	21,583	0	1899,33	1739,05	0	1864,82	1715,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,583																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	721,397	49325,96	43133,46	0	48450,77	42524,72
23.09.2021	742,98	51225,29	44872,51	0	50315,59	44239,86

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:22:40