

# #35601#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель: ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя: Южный Бульвар 18-24, Калининград  
Номер абонента: 4113  
Порядковый номер: 4239  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00088942  
Номер системы: 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,633	0,303	40,26	35,15	0	39,54	34,67	4,87	24	0	0	62,2	52,6	9,56	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,601	0,272	39,51	34,93	0	38,79	34,45	4,34	24	0	0	62,2	52,5	9,66	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,613	0,282	39,96	35,2	0	39,24	34,72	4,52	24	0	0	62,2	52,7	9,53	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,626	0,292	40,23	35,27	0	39,51	34,79	4,72	24	0	0	62,2	52,7	9,53	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,62	0,283	40,12	35,31	0	39,4	34,83	4,57	24	0	0	62,2	52,6	9,63	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,615	0,278	40,13	35,4	0	39,41	34,92	4,49	24	0	0	62,2	52,5	9,7	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,667	0,329	40,83	35,34	0	40,11	34,86	5,25	24	0	0	62,2	52,4	9,74	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,66	0,32	40,8	35,42	0	40,06	34,94	5,12	24	0	0	62,2	52,4	9,81	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,655	0,305	40,58	35,43	0	39,86	34,95	4,91	24	0	0	62,2	52,2	10	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,68	0,327	40,95	35,43	0	40,23	34,95	5,28	24	0	0	62,2	52	10,1	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,67	0,317	40,85	35,52	0	40,13	35,04	5,09	24	0	0	62,1	52	10,11	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,653	0,301	40,49	35,38	0	39,78	34,9	4,88	24	0	0	61,9	51,9	10,03	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,666	0,318	40,69	35,37	0	39,97	34,89	5,08	24	0	0	62,2	52,2	10,03	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,665	0,319	40,72	35,35	0	40	34,87	5,13	24	0	0	62,2	52,3	9,93	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,635	0,288	40,27	35,4	0	39,55	34,92	4,63	24	0	0	62,2	52,3	9,9	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,662	0,318	40,6	35,25	0	39,88	34,77	5,11	24	0	0	62,2	52,3	9,86	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,628	0,285	40,32	35,48	0	39,6	35	4,6	24	0	0	62,2	52,4	9,77	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,638	0,296	40,43	35,42	0	39,71	34,94	4,77	24	0	0	62,2	52,5	9,7	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,638	0,304	40,4	35,3	0	39,68	34,82	4,86	24	0	0	62,2	52,6	9,65	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,634	0,303	40,4	35,29	0	39,68	34,81	4,87	24	0	0	62,2	52,6	9,53	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,618	0,292	40,21	35,32	0	39,49	34,84	4,65	24	0	0	62,2	52,7	9,5	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,654	0,324	40,68	35,24	0	39,96	34,76	5,2	24	0	0	62,2	52,6	9,57	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,62	0,277	40,08	35,39	0	39,36	34,91	4,45	24	0	0	62,2	52,3	9,86	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,661	0,313	40,62	35,33	0	39,9	34,85	5,05	24	0	0	62,2	52,2	9,95	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,661	0,315	40,74	35,44	0	40,02	34,96	5,06	24	0	0	62,1	52,3	9,84	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,666	0,324	40,57	35,12	0	39,85	34,64	5,21	24	0	0	62,2	52,3	9,9	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,652	0,311	40,46	35,2	0	39,74	34,72	5,02	24	0	0	62,2	52,4	9,8	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,654	0,311	40,52	35,27	0	39,8	34,79	5,01	24	0	0	62,2	52,2	9,93	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,698	0,356	41,02	35,05	0	40,28	34,57	5,71	24	0	0	62,2	52,2	9,97	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,647	0,309	40,23	35,05	0	39,51	34,57	4,94	24	0	0	62,2	52,3	9,87	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,645	0,306	40,25	35,1	0	39,53	34,62	4,91	24	0	0	62,2	52,4	9,82	0,7	0,7	-
Итого:	20,035	0	1253,92	1094,15	0	1231,57	1079,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,035																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	195,708	10883,16	9078,81	0	10695,09	8960,88
23.09.2023	215,743	12137,08	10172,96	0	11926,66	10040,15

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 7:21:20