

#117085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Вега ТСЖ, УК
Адрес потребителя Карбышева 18, Калининград
Номер абонента 60
Порядковый номер 4293
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1548174
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 4,915 | 169,09 | 166,234 | 0 | 164,871 | 164,637 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 45,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.01.2025 | 4,282 | 138,273 | 136,98 | 0 | 134,82 | 135,781 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 43,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.01.2025 | 4,199 | 130,293 | 128,305 | 0 | 127,062 | 127,258 | 0 | 23,13 | 23,13 | 0 | 0 | 75,1 | 42,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 27.01.2025 | 3,953 | 121,887 | 119,742 | 0 | 118,859 | 118,781 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 42 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 28.01.2025 | 3,706 | 112,129 | 109,82 | 0 | 109,363 | 108,977 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 41,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 29.01.2025 | 3,739 | 116,281 | 113,914 | 0 | 113,465 | 113,035 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 41,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 30.01.2025 | 3,863 | 117,953 | 115,613 | 0 | 115,043 | 114,711 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 41,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 31.01.2025 | 4,505 | 146,77 | 144,191 | 0 | 143,113 | 142,914 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 43,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.02.2025 | 5,011 | 174,535 | 172,145 | 0 | 170,184 | 170,465 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 45,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.02.2025 | 5,31 | 191,246 | 188,211 | 0 | 186,469 | 186,281 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 47 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.02.2025 | 5,387 | 199,582 | 196,598 | 0 | 194,586 | 194,5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.02.2025 | 4,946 | 173,055 | 170,426 | 0 | 168,734 | 168,746 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 46,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.02.2025 | 5,052 | 179,305 | 176,84 | 0 | 174,828 | 175,062 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 46,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.02.2025 | 4,528 | 155,512 | 153,539 | 0 | 151,738 | 152,148 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 44,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.02.2025 | 5,05 | 174,383 | 171,918 | 0 | 170 | 170,23 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 46 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.02.2025 | 6,055 | 216,523 | 212,5 | 0 | 210,637 | 209,984 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.02.2025 | 6,482 | 236,051 | 231,562 | 0 | 229,379 | 228,582 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 52,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.02.2025 | 6,755 | 249,961 | 245,266 | 0 | 242,605 | 241,836 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,7 | 54,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.02.2025 | 6,91 | 264,824 | 259,602 | 0 | 257,074 | 255,887 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,4 | 55,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.02.2025 | 6,895 | 269,25 | 263,477 | 0 | 261,398 | 259,648 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,3 | 56 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.02.2025 | 6,578 | 248,039 | 242,855 | 0 | 240,949 | 239,543 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,4 | 54,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.02.2025 | 6,294 | 229,07 | 224,719 | 0 | 222,664 | 221,879 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,3 | 52,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.02.2025 | 6,31 | 232,258 | 227,559 | 0 | 225,727 | 224,621 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 52,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.02.2025 | 6,781 | 256,852 | 251,602 | 0 | 249,477 | 248,137 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,6 | 54,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.02.2025 | 6,13 | 226,531 | 221,992 | 0 | 220,176 | 219,125 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 52,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.02.2025 | 5,917 | 216,07 | 211,945 | 0 | 210,203 | 209,375 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 51 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.02.2025 | 5,894 | 218,742 | 214,648 | 0 | 212,805 | 212,016 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 51,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.02.2025 | 6,845 | 274,125 | 268,602 | 0 | 266,219 | 264,668 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,8 | 56,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 21.02.2025 | 6,14 | 233,07 | 228,07 | 0 | 226,547 | 225,055 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,3 | 53,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.02.2025 | 5,542 | 202 | 198,266 | 0 | 196,836 | 196,109 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 48,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.02.2025 | 5,62 | 215,805 | 211,586 | 0 | 210,375 | 209,219 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 49,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 169,594 | 6089,465 | 5978,727 | 0 | 5926,206 | 5909,21 | 0 | 743,13 | 743,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 169,594 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,13

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 23.01.2025 | 1594,45 | 61913,855 | 61071,195 | 0 | 60421,762 | 60425,938 | 0 | 13165,03 | 0 |
| 23.02.2025 | 1764,046 | 68003,32 | 67049,922 | 0 | 66347,969 | 66335,148 | 0 | 13908,16 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.02.2025 7:13:31