

#21214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Стройдормаш, ОАО
Адрес потребителя Судостроительная 75, Калининград
Номер абонента 670
Порядковый номер 6382
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15017162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	44,78	0	439,885	433,965	0	429,224	429,116	0	24	0	73,8	50,9	0,4	0,38	5,8
22.02.2022	45,94	0	490,255	483,915	0	478,366	478,077	0	24	0	75,4	48,3	0,41	0,39	1,2
23.02.2022	47,245	0	427,03	420,73	0	416,268	416,169	0	24	0	75,4	48,9	0,41	0,39	1,7
24.02.2022	47,368	0	438,29	431,965	0	427,261	427,159	0	24	0	74,5	51,1	0,4	0,38	4,7
25.02.2022	45,862	0	478,54	472,215	0	466,736	466,462	0	24	0	73,9	49,5	0,4	0,38	4,4
26.02.2022	43,524	0	436,47	431,43	0	425,849	426,496	0	24	0	74,2	45,7	0,4	0,38	2,9
27.02.2022	38,908	0	333,28	330,835	0	325,115	327,653	0	24	0	77,1	46,1	0,4	0,38	0,6
28.02.2022	40,582	0	321,37	318,52	0	312,952	315,371	0	24	0	78,1	48,3	0,4	0,38	0,5
01.03.2022	42,789	0	352,355	349,15	0	342,897	345,377	0	24	0	78,1	47,5	0,4	0,38	-1,2
02.03.2022	41,873	0	336,045	332,855	0	327,042	329,378	0	24	0	77,6	47,4	0,4	0,38	-0,1
03.03.2022	41,826	0	339,48	336,33	0	330,451	332,809	0	24	0	76,4	47,2	0,39	0,38	2,7
04.03.2022	42,173	0	353,665	350,635	0	344,535	347,037	0	24	0	75,8	46,5	0,39	0,38	2,1
05.03.2022	41,226	0	344,55	341,585	0	335,779	338,18	0	24	0	78,6	46,9	0,4	0,38	-2,2
06.03.2022	41,926	0	324,445	321,12	0	315,647	317,844	0	24	0	79,3	47,7	0,4	0,38	-1,1
07.03.2022	43,771	0	340,73	337,275	0	331,348	333,711	0	24	0	78,5	47,9	0,39	0,38	1,7
08.03.2022	44,711	0	358,125	354,57	0	348,426	350,787	0	24	0	76,8	48	0,39	0,37	2,8
09.03.2022	42,589	0	362,255	359,295	0	352,83	355,455	0	24	0	76,3	49,3	0,4	0,38	1,3
10.03.2022	44,296	0	401,44	396,845	0	391,126	392,372	0	24	0	78,6	50,3	0,4	0,38	-2,5
11.03.2022	45,525	0	394,485	388,755	0	383,787	384,148	0	24	0	79,3	52	0,4	0,38	-1,2
12.03.2022	46,117	0	414,195	408,55	0	402,752	403,405	0	24	0	77,9	51,4	0,4	0,38	-0,6
13.03.2022	46,028	0	425,515	420,005	0	414,147	414,826	0	24	0	75,9	50,3	0,4	0,38	0
14.03.2022	43,987	0	421,16	416,255	0	410,423	411,348	0	24	0	74,9	49,5	0,4	0,38	1,5
15.03.2022	44,209	0	424,95	419,905	0	414,386	415,123	0	24	0	74,6	49,6	0,4	0,37	1,8
16.03.2022	43,473	0	425,1	420,07	0	414,584	415,226	0	24	0	74,6	50,3	0,4	0,37	2,3
17.03.2022	43,173	0	434,63	429,23	0	423,871	424,152	0	24	0	74,6	51,3	0,39	0,37	3,3
18.03.2022	42,855	0	450,485	445,115	0	439,346	439,651	0	24	0	74,5	49,3	0,39	0,37	4,3
19.03.2022	36,42	0	354,095	350,305	0	345,376	346,318	0	24	0	74,4	40,7	0,38	0,37	2,6
20.03.2022	28,102	0	203,99	202,92	0	198,967	201,395	0	24	0	74,3	40,1	0,38	0,37	-
Итого:	1201,278	0	10826,815	10704,345	0	10549,491	10585,045	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	286,92														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2022	15455,736	138673,625	136480,035	0	135002,174	134877,352	0	16656	351
20.03.2022	16657,015	149500,44	147184,38	0	145551,665	145462,397	0	17328	351

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2022 7:22:52