

#21218#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Стройдормаш, ОАО
Адрес потребителя Судостроительная 75, Калининград
Номер абонента 670
Порядковый номер 6382
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15017162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	40,841	0	485,74	479,925	0	474,135	473,757	0	24	0	73,2	51,8	0,39	0,36	6
22.11.2021	40,128	0	459,36	453,685	0	448,395	448,048	0	24	0	73,5	48,3	0,39	0,37	-
23.11.2021	39,942	0	388,49	382,955	0	379,152	378,801	0	24	0	73,7	49,1	0,39	0,37	-
24.11.2021	40,907	0	407,43	401,67	0	397,586	397,196	0	24	0	73,4	50,5	0,39	0,37	-
25.11.2021	41,685	0	444,765	438,42	0	434,097	433,229	0	24	0	73,3	49,2	0,31	0,29	-
26.11.2021	33,313	0	338,78	341,255	0	330,667	337,404	0	24	0	73,7	49,4	0,4	0,37	-
27.11.2021	41,135	0	412,92	406,03	0	402,939	401,418	0	24	0	75,7	50,9	0,41	0,37	-
28.11.2021	39,083	0	386,815	381,275	0	377,018	376,682	0	24	0	75,6	51,2	0,41	0,37	-
29.11.2021	39,232	0	393,31	387,635	0	383,342	382,892	0	24	0	76,9	50,5	0,41	0,38	-
30.11.2021	44,672	0	414,345	405,53	0	403,524	400,712	0	24	0	75,9	48,8	0,4	0,38	-
01.12.2021	46,845	0	422,78	415,485	0	412,007	410,865	0	24	0	78,1	50,3	0,4	0,38	-
02.12.2021	49,23	0	433,89	426,235	0	422,237	421,217	0	24	0	75,1	48,8	0,4	0,38	-
03.12.2021	47,383	0	439,7	432,545	0	428,674	427,763	0	24	0	77,5	49,4	0,4	0,38	-
04.12.2021	49,352	0	431,38	423,88	0	419,954	419,058	0	24	0	78,4	50,4	0,4	0,38	-
05.12.2021	49,599	0	434,225	426,9	0	422,484	421,847	0	24	0	78,5	49,8	0,4	0,38	-
06.12.2021	49,431	0	423,135	415,85	0	411,708	411,043	0	24	0	83,7	49,6	0,41	0,38	-
07.12.2021	58,349	0	421,18	412,485	0	408,423	407,773	0	24	0	87,6	47,7	0,41	0,39	-
08.12.2021	68,153	0	421,155	410,89	0	407,329	406,551	0	24	0	88,8	51,2	0,42	0,39	-
09.12.2021	87,42	0	574,12	560,25	0	554,859	553,401	0	24	0	85,9	54,1	0,43	0,39	-
10.12.2021	95,021	0	736	720,055	0	712,652	710,25	0	24	0	80,2	51	0,41	0,38	-
11.12.2021	74,466	0	625,97	614,08	0	608,4	606,623	0	24	0	79,7	46,5	0,4	0,38	-
12.12.2021	57,55	0	426	417,895	0	414,184	413,691	0	24	0	80,4	46,4	0,4	0,38	-
13.12.2021	56,49	0	408,33	400,57	0	396,818	396,585	0	24	0	79,7	50,2	0,4	0,38	-
14.12.2021	56,908	0	472,895	463,375	0	459,735	457,945	0	24	0	76,4	53,3	0,41	0,38	-
15.12.2021	55,192	0	586,165	577,04	0	571,08	569,442	0	24	0	74	55,3	0,41	0,37	-
16.12.2021	50,192	0	656,53	640,7	0	640,513	631,61	0	24	0	73,4	55,1	0,33	0,29	-
17.12.2021	39,036	0	522,19	523,93	0	509,698	516,555	0	24	0	73,5	55,7	0,31	0,27	-
18.12.2021	37,736	0	516,795	511,26	0	504,339	503,875	0	24	0	73,6	58,3	0,45	0,38	-
19.12.2021	54,565	0	873,22	861,945	0	852,225	848,383	0	24	0	73,6	57,8	0,45	0,38	-
20.12.2021	55,63	0	856,63	846,21	0	836,007	833,179	0	24	0	78,6	59	0,44	0,38	-
Итого:	1539,486	0	14814,245	14579,96	0	14424,181	14397,795	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	367,7														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2021	10452,522	86789,39	85406,09	0	84490,621	84493,331	0	14451	348
20.12.2021	11992,007	101603,635	99986,05	0	98914,801	98891,128	0	15171	348

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2021 7:31:49