

#21201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6343
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208169
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,903	0,044	192,74	190,33	188,13	187,34	0,79	18	6	1	73,2	58,1	15,15	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	3,812	0,068	263,6	260,35	257,49	256,31	1,18	24	0	0	72,2	57,6	14,5	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	3,426	0,064	232,3	229,3	226,89	225,78	1,11	22	2	1	72,3	57,5	14,79	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	3,872	0,065	251,87	248,6	246,1	244,94	1,16	24	0	0	71,6	56,2	15,43	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	3,909	0,058	251,86	248,72	245,96	244,96	1	24	0	0	72,5	56,9	15,62	0,6	0,4	3
01.03.2021	3,896	0,054	248,27	245,2	242,41	241,48	0,93	24	0	0	73	57,2	15,81	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	3,845	0,053	247,88	244,85	242,11	241,17	0,94	24	0	0	72,2	56,6	15,62	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,915	0,065	235,55	232,26	229,72	228,63	1,09	24	0	0	74,8	58,1	16,73	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,951	0,073	239,41	235,97	233,54	232,28	1,26	24	0	0	74,5	57,9	16,55	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,686	0,06	212,34	209,17	206,75	205,73	1,02	21	3	1	77,3	59,8	17,49	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	1,91	0,033	112,05	110,4	109,25	108,7	0,55	11	13	1	75	57,8	17,15	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	4,075	0,076	243,17	239,61	237,15	235,84	1,31	24	0	0	74,9	58,1	16,82	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	4,205	0,069	242,24	238,64	235,99	234,81	1,18	24	0	0	76,4	59	17,49	0,6	0,4	0
09.03.2021	4,395	0,065	243,41	239,72	236,66	235,58	1,08	24	0	0	79,5	61,3	18,24	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	4,169	0,054	210,08	206,74	204,44	203,49	0,95	24	0	0	78,3	58,3	20,07	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	4,203	0,048	177,26	174,12	172,57	171,75	0,82	24	0	0	77,7	53,6	24,07	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	3,837	0,041	181,25	178,42	176,89	176,16	0,73	24	0	0	73,7	52,2	21,44	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	3,687	0,041	180,67	177,95	176,5	175,76	0,74	24	0	0	71,9	51,3	20,65	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	3,708	0,039	179,72	176,98	175,6	174,84	0,76	24	0	0	71,6	50,7	20,87	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	3,619	0,042	179,88	177,17	175,77	174,98	0,79	24	0	0	71,5	51,1	20,33	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	3,682	0,043	178,99	176,17	174,85	174,01	0,84	24	0	0	71,9	51,1	20,8	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	3,677	0,055	177,73	174,72	173,64	172,61	1,03	24	0	0	71,8	51	20,85	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	3,723	0,052	177,39	174,33	173,13	172,12	1,01	24	0	0	73,1	51,9	21,16	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,941	0,057	175,95	172,75	171,51	170,48	1,03	24	0	0	75,5	52,8	22,62	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	4,108	0,055	175,04	171,71	170,47	169,43	1,04	24	0	0	76,8	53,1	23,73	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	4,008	0,064	175,78	172,36	171,26	170,09	1,17	24	0	0	76,1	53,1	23,01	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	3,902	0,07	179,47	176,04	174,96	173,7	1,26	24	0	0	75,2	53,3	21,89	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	3,758	0,067	179,94	176,64	175,68	174,41	1,27	24	0	0	72,8	51,8	20,99	0,6	0,4	-
Итого:	105,822	0	5745,84	5659,22	5605,42	5577,38	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,822															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1535,26	82604,75	81075,38	80631,12	79919,56
23.03.2021	1641,082	88350,59	86734,6	86236,54	85496,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2021 13:42:44