

# #21189#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6343  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208169  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2022 | 3,988    | 0,073     | 240,87  | 237,32  | 235,2   | 233,85  | 1,35   | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 56     | 16,6  | 0,6     | 0,4     | 4,7         |
| 25.02.2022 | 3,829    | 0,075     | 238,43  | 235     | 233,03  | 231,67  | 1,36   | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 55,2   | 16,09 | 0,6     | 0,4     | 4,4         |
| 26.02.2022 | 3,899    | 0,069     | 235,99  | 232,58  | 230,68  | 229,39  | 1,29   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 54,3   | 16,57 | 0,6     | 0,4     | 2,9         |
| 27.02.2022 | 4,341    | 0,07      | 237,36  | 233,67  | 231,49  | 230,23  | 1,26   | 24       | 0       | 0      | 74,9   | 56,4   | 18,42 | 0,6     | 0,4     | 0,6         |
| 28.02.2022 | 4,369    | 0,079     | 241,05  | 237,23  | 234,85  | 233,49  | 1,36   | 24       | 0       | 0      | 76,2   | 58     | 18,23 | 0,6     | 0,4     | 0,5         |
| 01.03.2022 | 4,28     | 0,074     | 235,52  | 231,82  | 229,49  | 228,2   | 1,29   | 24       | 0       | 0      | 76,1   | 57,8   | 18,28 | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 02.03.2022 | 4,288    | 0,069     | 234,42  | 230,75  | 228,48  | 227,23  | 1,25   | 24       | 0       | 0      | 75,6   | 57,2   | 18,42 | 0,6     | 0,4     | -0,1        |
| 03.03.2022 | 4,079    | 0,075     | 232,93  | 229,33  | 227,2   | 225,86  | 1,34   | 24       | 0       | 0      | 74,5   | 56,9   | 17,59 | 0,6     | 0,4     | 2,7         |
| 04.03.2022 | 4,121    | 0,07      | 233,54  | 229,96  | 227,86  | 226,58  | 1,28   | 24       | 0       | 0      | 74     | 56,3   | 17,74 | 0,6     | 0,4     | 2,1         |
| 05.03.2022 | 4,356    | 0,072     | 231,34  | 227,59  | 225,32  | 224,07  | 1,25   | 24       | 0       | 0      | 76,7   | 57,8   | 18,96 | 0,6     | 0,4     | -2,2        |
| 06.03.2022 | 4,46     | 0,074     | 235,51  | 231,66  | 229,37  | 228,09  | 1,28   | 24       | 0       | 0      | 76,8   | 57,7   | 19,08 | 0,6     | 0,4     | -1,1        |
| 07.03.2022 | 4,278    | 0,078     | 237,36  | 233,54  | 231,42  | 230,02  | 1,4    | 24       | 0       | 0      | 75     | 56,9   | 18,12 | 0,6     | 0,4     | 1,7         |
| 08.03.2022 | 4,324    | 0,075     | 242,65  | 238,89  | 236,57  | 235,25  | 1,32   | 24       | 0       | 0      | 75,1   | 57,1   | 17,93 | 0,6     | 0,4     | 2,8         |
| 09.03.2022 | 4,157    | 0,07      | 236,1   | 232,49  | 230,33  | 229,06  | 1,27   | 24       | 0       | 0      | 74,1   | 56,4   | 17,7  | 0,6     | 0,4     | 1,3         |
| 10.03.2022 | 4,357    | 0,075     | 231,61  | 227,81  | 225,65  | 224,31  | 1,34   | 24       | 0       | 0      | 76,4   | 57,4   | 18,94 | 0,6     | 0,4     | -2,5        |
| 11.03.2022 | 4,409    | 0,08      | 234,22  | 230,34  | 228,11  | 226,72  | 1,39   | 24       | 0       | 0      | 77,1   | 58,2   | 18,93 | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 12.03.2022 | 4,347    | 0,079     | 236,97  | 233,13  | 230,94  | 229,58  | 1,36   | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 57,4   | 18,45 | 0,6     | 0,4     | -0,6        |
| 13.03.2022 | 4,19     | 0,081     | 237,41  | 233,64  | 231,69  | 230,21  | 1,48   | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 56,2   | 17,69 | 0,6     | 0,4     | 0           |
| 14.03.2022 | 4,019    | 0,085     | 238,94  | 235,21  | 233,32  | 231,77  | 1,55   | 24       | 0       | 0      | 72,7   | 55,9   | 16,82 | 0,6     | 0,4     | 1,5         |
| 15.03.2022 | 3,686    | 0,081     | 227,75  | 224,19  | 222,83  | 221,26  | 1,57   | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 53     | 16,15 | 0,6     | 0,4     | 1,8         |
| 16.03.2022 | 4,013    | 0,112     | 232,81  | 228,61  | 227,5   | 225,43  | 2,07   | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 54,4   | 17,13 | 0,6     | 0,4     | 2,3         |
| 17.03.2022 | 3,918    | 0,127     | 236,32  | 231,96  | 230,95  | 228,66  | 2,29   | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 55     | 16,39 | 0,6     | 0,4     | 3,3         |
| 18.03.2022 | 4,005    | 0,135     | 237,26  | 232,67  | 231,8   | 229,38  | 2,42   | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 55     | 16,69 | 0,6     | 0,4     | 4,3         |
| 19.03.2022 | 4,035    | 0,146     | 239,68  | 234,83  | 234,18  | 231,52  | 2,66   | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 55     | 16,57 | 0,6     | 0,4     | 2,6         |
| 20.03.2022 | 4,057    | 0,156     | 238,85  | 233,82  | 233,29  | 230,46  | 2,83   | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 55,5   | 16,68 | 0,6     | 0,4     | 2,2         |
| 21.03.2022 | 3,937    | 0,166     | 233,78  | 228,65  | 228,44  | 225,41  | 3,03   | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 55     | 16,48 | 0,6     | 0,4     | 3,3         |
| 22.03.2022 | 3,925    | 0,177     | 235,19  | 229,9   | 229,76  | 226,62  | 3,14   | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 55,4   | 16,3  | 0,6     | 0,4     | 4,9         |
| 23.03.2022 | 3,893    | 0,182     | 234,36  | 228,96  | 229,04  | 225,73  | 3,31   | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 55,1   | 16,16 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 115,56   | 0         | 6608,22 | 6495,55 | 6448,79 | 6400,05 | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 115,56   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.02.2022 | 2438,464 | 137335,45 | 135003,25 | 134079,94 | 133057,99 |
| 23.03.2022 | 2554,024 | 143943,67 | 141498,8  | 140528,73 | 139458,04 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2022 7:45:41