

#21205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6343
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,578	0,07	177,53	174,33	173,47	172,18	1,29	24	0	0	71,4	51,2	20,22	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	3,411	0,069	167,57	164,5	163,83	162,51	1,32	24	0	0	70,8	50,4	20,39	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	3,468	0,06	168,03	165,07	164,2	163,07	1,13	24	0	0	71,6	50,8	20,74	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	3,442	0,069	196,02	192,88	191,7	190,4	1,3	24	0	0	70	52,4	17,57	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	3,598	0,065	194,96	191,9	190,72	189,52	1,2	24	0	0	69,8	51,3	18,54	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	3,663	0,065	197,97	194,81	193,4	192,22	1,18	24	0	0	71,8	53,2	18,58	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	3,582	0,064	201,05	197,95	196,53	195,32	1,21	24	0	0	70,9	53,1	17,87	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	3,545	0,063	209,05	205,99	204,43	203,24	1,19	24	0	0	70,3	53,3	17	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	3,624	0,065	197,27	194,17	192,78	191,61	1,17	24	0	0	71,4	53	18,44	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	3,711	0,061	193,37	190,29	188,93	187,82	1,11	24	0	0	71,8	52,5	19,31	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	3,709	0,065	193,26	190,08	188,86	187,67	1,19	24	0	0	71,5	52,2	19,28	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	3,683	0,058	192,83	189,79	188,4	187,37	1,03	24	0	0	71,5	52,3	19,24	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,598	0,042	136,07	133,92	132,95	132,18	0,77	17	7	1	71,7	52,5	19,22	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	3,753	0,059	192,27	189,17	187,84	186,77	1,07	24	0	0	71,9	52,2	19,68	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	3,683	0,06	201,64	198,56	197,04	195,93	1,11	24	0	0	71,5	53,1	18,37	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	3,732	0,063	207,97	204,84	203,22	202,1	1,12	24	0	0	71,6	53,6	18,04	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	3,733	0,064	212,69	209,53	207,85	206,69	1,16	24	0	0	71,3	53,7	17,63	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	3,738	0,058	210,79	207,68	205,96	204,89	1,07	24	0	0	71,4	53,6	17,85	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	3,847	0,063	213,37	210,18	208,45	207,34	1,11	24	0	0	71,9	53,8	18,14	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	3,63	0,061	212,93	209,85	208,02	206,93	1,09	24	0	0	71,5	54,4	17,15	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	3,683	0,059	208,84	205,79	204,07	203,01	1,06	24	0	0	71,5	53,8	17,74	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	3,65	0,061	207,31	204,28	202,56	201,49	1,07	24	0	0	71,5	53,8	17,7	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	3,671	0,062	208,67	205,58	203,94	202,82	1,12	24	0	0	71,1	53,4	17,68	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	3,65	0,059	210,45	207,41	205,69	204,65	1,04	24	0	0	71	53,6	17,44	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	3,699	0,058	214,08	211,05	209,21	208,15	1,06	24	0	0	71,6	54,3	17,38	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	3,633	0,056	214,29	211,32	209,41	208,4	1,01	24	0	0	71,4	54,3	17,06	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	3,527	0,054	216,56	213,65	211,63	210,6	1,03	24	0	0	71,6	55,2	16,37	0,6	0,4	11
20.04.2021	3,344	0,051	213,43	210,73	208,77	207,85	0,92	24	0	0	69,6	53,9	15,74	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	3,551	0,052	212,07	209,23	207,26	206,32	0,94	24	0	0	71,2	54,3	16,86	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	3,604	0,053	205,88	203,03	201,24	200,31	0,93	24	0	0	71	53,4	17,63	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	3,665	0,054	204,34	201,38	199,69	198,7	0,99	24	0	0	71,4	53,3	18,06	0,6	0,4	-
Итого:	111,405	0	6192,56	6098,94	6052,05	6018,06	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,405															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	1641,082	88350,59	86734,6	86236,54	85496,94
23.04.2021	1752,487	94543,15	92833,54	92288,59	91515

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:05:45