

#21187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 6343
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208169
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 3,969 | 0,195 | 234,56 | 228,95 | 229,21 | 225,69 | 3,52 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 55,2 | 16,43 | 0,6 | 0,4 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 3,985 | 0,205 | 240,13 | 234,28 | 234,6 | 230,89 | 3,71 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 55,6 | 16,07 | 0,6 | 0,4 | 7 |
| 26.03.2022 | 3,882 | 0,216 | 237,42 | 231,39 | 232,17 | 228,21 | 3,96 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 54,3 | 15,76 | 0,6 | 0,4 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 4,073 | 0,213 | 236,97 | 230,86 | 231,54 | 227,63 | 3,91 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 55 | 16,63 | 0,6 | 0,4 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 3,995 | 0,239 | 241,01 | 234,56 | 235,59 | 231,24 | 4,35 | 24 | 0 | 0 | 71 | 55,1 | 15,91 | 0,6 | 0,4 | 7 |
| 29.03.2022 | 4,138 | 0,25 | 238,22 | 231,53 | 232,75 | 228,27 | 4,48 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 55 | 16,68 | 0,6 | 0,4 | 4 |
| 30.03.2022 | 4,183 | 0,254 | 230,21 | 223,46 | 224,72 | 220,21 | 4,51 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 55,7 | 17,46 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 4,416 | 0,262 | 232,95 | 225,93 | 227,18 | 222,54 | 4,64 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 56,6 | 18,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.04.2022 | 4,413 | 0,272 | 237,79 | 230,57 | 231,95 | 227,14 | 4,81 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 56,6 | 17,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.04.2022 | 4,356 | 0,278 | 236,71 | 229,42 | 231,09 | 226,09 | 5 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 55,5 | 17,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.04.2022 | 4,226 | 0,274 | 235,2 | 228,07 | 229,65 | 224,77 | 4,88 | 24 | 0 | 0 | 73 | 55,8 | 17,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.04.2022 | 4,176 | 0,278 | 235,62 | 228,39 | 230,16 | 225,13 | 5,03 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 55,4 | 16,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.04.2022 | 3,104 | 0,205 | 174,1 | 168,7 | 170,13 | 166,35 | 3,78 | 18 | 6 | 1 | 71,7 | 54,7 | 17,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.04.2022 | 4,055 | 0,276 | 227,45 | 220,28 | 222,28 | 217,24 | 5,04 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 54,4 | 16,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.04.2022 | 3,999 | 0,281 | 235,33 | 228,08 | 229,96 | 224,84 | 5,12 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 55,2 | 16,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.04.2022 | 3,979 | 0,285 | 234,09 | 226,76 | 228,8 | 223,55 | 5,25 | 24 | 0 | 0 | 71 | 54,8 | 16,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.04.2022 | 4,095 | 0,3 | 235,2 | 227,64 | 229,82 | 224,4 | 5,42 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 55,2 | 16,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.04.2022 | 4,111 | 0,301 | 234,83 | 227,18 | 229,48 | 223,98 | 5,5 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 54,9 | 16,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.04.2022 | 4,086 | 0,31 | 236,76 | 229 | 231,37 | 225,74 | 5,63 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 55 | 16,29 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.04.2022 | 4,029 | 0,306 | 230,56 | 222,82 | 225,31 | 219,7 | 5,61 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 54,7 | 16,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.04.2022 | 4,084 | 0,322 | 237,9 | 229,93 | 232,44 | 226,64 | 5,8 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 55,4 | 16,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.04.2022 | 4,074 | 0,335 | 241,16 | 232,99 | 235,66 | 229,6 | 6,06 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 55,8 | 15,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.04.2022 | 4,065 | 0,34 | 237,1 | 228,83 | 231,73 | 225,58 | 6,15 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 55,2 | 16,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.04.2022 | 4,168 | 0,346 | 232,05 | 223,58 | 226,79 | 220,46 | 6,33 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 54,5 | 16,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.04.2022 | 4,22 | 0,344 | 231,92 | 223,39 | 226,62 | 220,3 | 6,32 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 54,4 | 17,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.04.2022 | 4,161 | 0,362 | 239,42 | 230,71 | 233,95 | 227,41 | 6,54 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 55,3 | 16,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.04.2022 | 3,726 | 0,321 | 213,04 | 205,23 | 208,22 | 202,34 | 5,88 | 21 | 3 | 1 | 71,1 | 54,8 | 16,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.04.2022 | 4,116 | 0,385 | 246,36 | 237,33 | 240,73 | 233,89 | 6,84 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 56 | 15,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.04.2022 | 4,077 | 0,389 | 244,49 | 235,44 | 238,86 | 231,95 | 6,91 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 56,3 | 15,42 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.04.2022 | 4,073 | 0,389 | 247,26 | 238,19 | 241,56 | 234,66 | 6,9 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 56,6 | 15,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.04.2022 | 4,173 | 0,4 | 251,05 | 241,75 | 245,3 | 238,18 | 7,12 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 56,2 | 15,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 126,207 | 0 | 7266,86 | 7035,24 | 7099,62 | 6934,62 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 126,207 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 735

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.03.2022 | 2554,024 | 143943,67 | 141498,8 | 140528,73 | 139458,04 |
| 23.04.2022 | 2680,231 | 151210,53 | 148534,04 | 147628,35 | 146392,66 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2022 7:51:44