

#21195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель	ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя	Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента	3403
Порядковый номер	6343
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00208169
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,589	0,057	202,65	199,69	198,12	197,08	1,04	24	0	0	70,7	52,9	17,8	0,6	0,4	4
25.04.2021	3,725	0,056	201,63	198,65	197,09	196,07	1,02	24	0	0	71	52,4	18,62	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	3,651	0,05	199,95	197,06	195,43	194,51	0,92	24	0	0	70,9	52,5	18,41	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	3,66	0,051	202,28	199,43	197,76	196,84	0,92	24	0	0	70,7	52,5	18,24	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	3,643	0,052	205,01	202,14	200,41	199,47	0,94	24	0	0	70,8	52,9	17,9	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	3,75	0,048	205,94	203,01	201,24	200,33	0,91	24	0	0	71,4	53	18,37	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,581	0,026	78,91	77,57	77,42	76,8	0,62	24	0	0	65,2	45,2	20,05	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,996	0,023	39,3	38,3	38,51	37,98	0,53	24	0	0	68,4	43,1	25,28	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,918	0,024	38,39	37,39	37,61	37,05	0,56	24	0	0	68,2	44,4	23,79	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,914	0,028	38,01	37,02	37,28	36,66	0,62	24	0	0	68,3	44,5	23,79	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,963	0,027	39,12	38,11	38,33	37,74	0,59	24	0	0	68,7	44,3	24,41	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,952	0,027	39,35	38,33	38,54	37,98	0,56	24	0	0	68,8	44,7	24,07	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,916	0,023	38,33	37,34	37,58	37	0,58	24	0	0	67,8	44,2	23,58	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,969	0,024	39,83	38,79	39	38,44	0,56	24	0	0	69,1	45	24,14	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,927	0,025	38,53	37,53	37,78	37,18	0,6	24	0	0	68,6	44,8	23,8	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,914	0,026	38,85	37,85	38,06	37,49	0,57	24	0	0	68,8	45,6	23,28	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,969	0,022	38,42	37,41	37,64	37,09	0,55	24	0	0	68,6	43,6	25,09	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,992	0,032	55,14	54,01	53,96	53,32	0,64	24	0	0	69,8	52,1	17,71	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	1,218	0,046	91,79	90,38	89,74	89	0,74	24	0	0	70,3	57,2	13,06	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	1,216	0,046	93,32	91,87	91,23	90,45	0,78	24	0	0	70,8	58	12,81	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,963	0,049	92,98	91,61	90,9	90,06	0,84	24	0	0	70,5	60,5	10,02	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	1,028	0,047	92,72	91,33	90,66	89,84	0,82	24	0	0	70,2	59,5	10,74	0,6	0,4	10
16.05.2021	1,102	0,05	91,3	89,86	89,29	88,47	0,82	24	0	0	69,9	58,1	11,78	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	1,025	0,05	92,34	90,92	90,26	89,42	0,84	24	0	0	70,5	59,8	10,75	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	1,011	0,046	86,34	84,99	84,43	83,6	0,83	24	0	1	70,6	59,2	11,38	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	1,038	0,049	91,19	89,79	89,21	88,35	0,86	24	0	0	70	59	11,05	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	1,049	0,052	90,74	89,32	88,74	87,85	0,89	24	0	0	70,1	58,9	11,19	0,6	0,4	-
21.05.2021	1,022	0,046	84,14	82,81	82,28	81,5	0,78	24	0	0	70,2	58,3	11,84	0,6	0,4	14
22.05.2021	1,046	0,044	93,01	91,64	90,94	90,16	0,78	24	0	0	70,5	59,6	10,95	0,6	0,4	-
23.05.2021	1,104	0,05	92,1	90,67	90,08	89,21	0,87	24	0	0	70,4	58,7	11,67	0,6	0,4	-
Итого:	46,851	0	2831,61	2784,82	2769,52	2746,94	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,851															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1752,487	94543,15	92833,54	92288,59	91515
23.05.2021	1799,338	97374,76	95618,36	95058,11	94261,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:38:15