

# #21198#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6343  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208169  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,032	0,051	91,25	89,86	89,25	88,38	0,87	24	0	0	70,4	59,5	10,95	0,6	0,4	16
25.05.2021	1,024	0,05	91,1	89,66	89,05	88,17	0,88	24	0	0	70,7	59,8	10,82	0,6	0,4	-
26.05.2021	1,038	0,052	90,4	88,93	88,4	87,47	0,93	24	0	0	70,5	59,5	11,06	0,6	0,4	-
27.05.2021	1,048	0,054	92,42	90,93	90,38	89,43	0,95	24	0	0	70,3	59,4	10,93	0,6	0,4	-
28.05.2021	1,014	0,054	90,83	89,37	88,84	87,92	0,92	24	0	0	70,3	59,5	10,75	0,6	0,4	11
29.05.2021	1,049	0,051	90,18	88,7	88,21	87,3	0,91	24	0	0	70	58,8	11,24	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	1,108	0,053	91,04	89,53	89,02	88,1	0,92	24	0	0	70,4	58,6	11,8	0,6	0,4	-
31.05.2021	1,06	0,05	90,62	89,13	88,59	87,69	0,9	24	0	0	70,6	59,3	11,32	0,6	0,4	16
01.06.2021	1,018	0,054	91,02	89,56	89,01	88,1	0,91	24	0	0	70,2	59,4	10,78	0,6	0,4	-
02.06.2021	1,038	0,054	92,23	90,75	90,19	89,27	0,92	24	0	0	70,4	59,5	10,85	0,6	0,4	-
03.06.2021	1,039	0,053	94	92,5	91,87	90,97	0,9	24	0	0	70,6	59,8	10,71	0,6	0,4	15
04.06.2021	1,01	0,057	93,22	91,75	91,17	90,21	0,96	24	0	0	70,8	60,4	10,4	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,945	0,052	89,45	88,05	87,49	86,6	0,89	24	0	0	69,5	59,4	10,18	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	1,017	0,054	91,09	89,63	89,09	88,16	0,93	24	0	0	70,4	59,6	10,76	0,6	0,4	22
07.06.2021	1,004	0,05	92,58	91,14	90,55	89,67	0,88	24	0	0	69,5	59	10,45	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,952	0,057	96,33	94,87	94,14	93,2	0,94	24	0	0	71	61,5	9,47	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	1,045	0,054	95,6	94,09	93,45	92,51	0,94	24	0	0	70,5	59,9	10,53	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,93	0,053	92,15	90,73	90,16	89,25	0,91	24	0	0	69	59,3	9,67	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,935	0,055	94,78	93,31	92,64	91,7	0,94	24	0	0	70,8	61,4	9,41	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,95	0,055	93,84	92,38	91,78	90,81	0,97	24	0	0	70,3	60,6	9,65	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,984	0,055	93,25	91,76	91,14	90,2	0,94	24	0	0	70,5	60,4	10,16	0,6	0,4	-
14.06.2021	1,114	0,058	93,55	91,98	91,43	90,46	0,97	24	0	0	70,8	59,3	11,51	0,6	0,4	-
15.06.2021	1,024	0,057	94,95	93,43	92,82	91,85	0,97	24	0	0	70,6	60,2	10,39	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,972	0,054	94,32	92,85	92,19	91,29	0,9	24	0	0	70,4	60,5	9,94	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,975	0,052	87,28	85,84	85,33	84,44	0,89	24	0	0	70,4	59,7	10,77	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,965	0,049	82,4	81	80,55	79,69	0,86	24	0	0	70,8	59,5	11,32	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,942	0,049	82,6	81,21	80,72	79,87	0,85	24	0	0	70,7	59,7	10,99	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,937	0,052	82,64	81,27	80,79	79,9	0,89	24	0	0	70,7	59,9	10,87	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,927	0,051	80,76	79,42	78,96	78,11	0,85	24	0	0	70,6	59,6	11,05	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,878	0,047	77,72	76,43	76,02	75,21	0,81	24	0	0	69,6	58,7	10,89	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,852	0,046	75,72	74,47	74,12	73,33	0,79	24	0	0	68,2	57,4	10,82	0,6	0,4	-
Итого:	30,826	0	2789,32	2744,53	2727,35	2699,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,826															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1799,338	97374,76	95618,36	95058,11	94261,94
23.06.2021	1830,164	100164,08	98362,89	97785,46	96961,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2021 18:58:37