

#21182#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6343
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	1,002	0,074	63,83	62	62,44	61,1	1,34	24	0	0	69,8	55,1	14,78	0,6	0,4	-
25.05.2022	1,001	0,074	64,71	62,86	63,29	61,94	1,35	24	0	0	69,8	55,2	14,62	0,6	0,4	-
26.05.2022	1,049	0,069	64,19	62,33	62,74	61,46	1,28	24	0	0	70	54,4	15,58	0,6	0,4	-
27.05.2022	1,06	0,067	62,79	60,95	61,37	60,13	1,24	24	0	0	69,8	53,6	16,12	0,6	0,4	-
28.05.2022	1,061	0,068	62,49	60,65	61,12	59,85	1,27	24	0	0	69,5	53,3	16,25	0,6	0,4	-
29.05.2022	1,065	0,066	62,49	60,65	61,11	59,84	1,27	24	0	0	69,8	53,5	16,29	0,6	0,4	-
30.05.2022	1,057	0,068	62,01	60,19	60,65	59,41	1,24	24	0	0	69,6	53,3	16,31	0,6	0,4	-
31.05.2022	1,013	0,066	61,84	60,04	60,46	59,21	1,25	24	0	0	69,6	54	15,59	0,6	0,4	-
01.06.2022	1,057	0,068	63,17	61,33	61,76	60,51	1,25	24	0	0	69,4	53,4	15,99	0,6	0,4	-
02.06.2022	1,069	0,072	66,12	64,22	64,69	63,34	1,35	24	0	0	70,2	54,9	15,37	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,984	0,068	62,5	60,73	61,1	59,88	1,22	24	0	0	69,8	54,8	14,97	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,995	0,068	60,71	58,95	59,4	58,15	1,25	24	0	0	69,5	53,9	15,59	0,6	0,4	-
05.06.2022	1,068	0,068	61,17	59,36	59,83	58,58	1,25	24	0	0	69,5	52,8	16,71	0,6	0,4	-
06.06.2022	1,035	0,065	62,14	60,32	60,72	59,52	1,2	24	0	0	69,9	54	15,91	0,6	0,4	-
07.06.2022	1,027	0,067	62,56	60,75	61,12	59,88	1,24	24	0	0	70,3	54,6	15,65	0,6	0,4	-
08.06.2022	1,051	0,068	62,33	60,51	60,92	59,66	1,26	24	0	0	69,9	53,8	16,15	0,6	0,4	-
09.06.2022	1,071	0,087	62,44	60,28	61	59,44	1,56	24	0	0	70,2	54,1	16,08	0,6	0,4	-
10.06.2022	1,004	0,068	62,57	60,78	61,14	59,92	1,22	24	0	0	70,3	55	15,26	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,998	0,067	62,64	60,86	61,2	60,01	1,19	24	0	0	70,1	54,9	15,23	0,6	0,4	-
12.06.2022	1,016	0,065	62,8	61,01	61,36	60,16	1,2	24	0	0	70	54,6	15,45	0,6	0,4	-
13.06.2022	1,037	0,064	62,18	60,42	60,79	59,62	1,17	24	0	0	69,4	53,4	16	0,6	0,4	-
14.06.2022	1,049	0,065	61,99	60,21	60,62	59,41	1,21	24	0	0	69,6	53,4	16,18	0,6	0,4	-
15.06.2022	1,022	0,066	62,89	61,1	61,45	60,25	1,2	24	0	0	70,1	54,6	15,52	0,6	0,4	-
16.06.2022	1,026	0,067	62,94	61,17	61,53	60,34	1,19	24	0	0	70	54,4	15,57	0,6	0,4	-
17.06.2022	1,016	0,064	62,45	60,69	61,02	59,85	1,17	24	0	0	70	54,4	15,58	0,6	0,4	-
18.06.2022	1,003	0,065	62,9	61,15	61,47	60,31	1,16	24	0	0	70,2	55	15,24	0,6	0,4	-
19.06.2022	1,065	0,066	62,67	60,88	61,25	60,05	1,2	24	0	0	70,1	53,8	16,3	0,6	0,4	-
20.06.2022	1,007	0,064	62,42	60,69	61,02	59,83	1,19	24	0	0	69,6	54,2	15,44	0,6	0,4	-
21.06.2022	1,033	0,066	63,53	61,75	62,11	60,9	1,21	24	0	0	69,5	54	15,51	0,6	0,4	-
22.06.2022	1,13	0,067	64,67	62,83	63,25	62	1,25	24	0	0	69,7	52,9	16,79	0,6	0,4	-
23.06.2022	1,02	0,073	62,25	60,37	60,85	59,54	1,31	24	0	0	70,1	54,5	15,58	0,6	0,4	-
Итого:	32,091	0	1946,39	1890,03	1902,78	1864,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,091															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	2721,331	153500,02	150732,19	149867,03	148561,4
23.06.2022	2753,422	155446,41	152622,22	151769,81	150425,49

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:38:55