

#21197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6343
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,853	0,047	78,45	77,17	76,78	75,94	0,84	24	0	0	69,5	59	10,44	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,942	0,049	79,13	77,79	77,4	76,53	0,87	24	0	0	70,4	58,9	11,5	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,976	0,049	80,48	79,13	78,74	77,89	0,85	24	0	0	70,3	58,6	11,72	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,983	0,051	80,41	79,04	78,64	77,77	0,87	24	0	0	70,5	58,6	11,81	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,939	0,046	79,88	78,55	78,15	77,29	0,86	24	0	0	70,1	58,8	11,31	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,934	0,049	79,7	78,37	77,96	77,11	0,85	24	0	0	70	58,7	11,31	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,976	0,046	79,62	78,28	77,91	77,06	0,85	24	0	0	69,7	57,8	11,86	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,927	0,051	81,41	80,08	79,62	78,76	0,86	24	0	0	70,3	59,3	10,97	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,859	0,047	80,76	79,48	78,97	78,14	0,83	24	0	0	70,2	60	10,19	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,904	0,049	80,11	78,82	78,37	77,58	0,79	24	0	0	69,7	58,8	10,92	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,956	0,044	80,18	78,86	78,43	77,64	0,79	24	0	0	70,1	58,6	11,56	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,894	0,045	79,62	78,32	77,88	77,08	0,8	24	0	0	69,7	58,9	10,83	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,892	0,048	80,55	79,26	78,74	77,93	0,81	24	0	0	70,5	59,9	10,68	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,914	0,046	80,9	79,59	79,08	78,26	0,82	24	0	0	70,6	59,7	10,91	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,905	0,044	80,29	79	78,55	77,75	0,8	24	0	0	69,9	59	10,89	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,95	0,048	80,08	78,78	78,34	77,53	0,81	24	0	0	69,9	58,4	11,46	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,893	0,047	81,24	79,95	79,42	78,64	0,78	24	0	0	70,3	59,7	10,63	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,905	0,046	80,8	79,53	79,04	78,25	0,79	24	0	0	70	59,3	10,78	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,928	0,047	79,71	78,41	77,98	77,14	0,84	24	0	0	70,2	59	11,22	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,896	0,049	80,09	78,82	78,33	77,54	0,79	24	0	0	70,4	59,5	10,84	0,6	0,4	-
Итого:	18,426	0	1603,41	1577,23	1568,33	1551,83	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,426															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1830,164	100164,08	98362,89	97785,46	96961,2
13.07.2021	1848,59	101767,49	99940,12	99353,79	98513,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:25:18