

#21184#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6343
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,989	0,068	58,73	56,92	57,42	56,16	1,26	24	0	0	69,9	53,8	16,01	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,964	0,069	55,68	53,95	54,48	53,22	1,26	24	0	0	69,5	53	16,46	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,914	0,067	55,54	53,86	54,35	53,15	1,2	24	0	0	69,5	53,9	15,58	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,92	0,063	53,42	51,78	52,25	51,1	1,15	24	0	0	68,9	52,4	16,47	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,809	0,055	51,19	49,67	50,16	49,08	1,08	24	0	0	66,4	51,4	15	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,925	0,068	58,26	56,56	57,01	55,77	1,24	24	0	0	69,6	54,7	14,98	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,947	0,062	57,31	55,64	56,07	54,9	1,17	24	0	0	69,6	53,8	15,79	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,956	0,064	56,58	54,92	55,38	54,19	1,19	24	0	0	69	53	16,08	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,912	0,066	56,51	54,89	55,32	54,12	1,2	24	0	0	68,8	53,5	15,29	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,955	0,061	55,59	53,96	54,39	53,25	1,14	24	0	0	68,8	52,3	16,43	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,947	0,062	56,2	54,57	55	53,85	1,15	24	0	0	69,1	53	16,11	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,938	0,062	55,76	54,14	54,55	53,4	1,15	24	0	0	69,3	53,2	16,02	0,6	0,4	-
06.07.2022	0,942	0,062	55,33	53,71	54,13	53	1,13	24	0	0	69,1	52,8	16,28	0,6	0,4	-
07.07.2022	0,947	0,057	53,81	52,23	52,68	51,58	1,1	24	0	0	68,1	51,3	16,84	0,6	0,4	-
08.07.2022	0,962	0,055	53,22	51,63	52,06	50,99	1,07	24	0	0	68	50,7	17,38	0,6	0,4	-
09.07.2022	0,95	0,053	52,62	51,06	51,5	50,46	1,04	24	0	0	68,1	50,8	17,37	0,6	0,4	-
10.07.2022	1,015	0,053	51,52	49,95	50,44	49,37	1,07	24	0	0	67,5	48,5	19,05	0,6	0,4	-
11.07.2022	0,963	0,053	52,33	50,76	51,24	50,17	1,07	24	0	0	67,8	50,1	17,67	0,6	0,4	-
12.07.2022	0,952	0,056	51,92	50,34	50,88	49,74	1,14	24	0	0	67,3	49,8	17,56	0,6	0,4	-
13.07.2022	0,974	0,053	53,08	51,48	51,93	50,88	1,05	24	0	0	68,1	50,4	17,67	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,949	0,055	52,92	51,34	51,8	50,72	1,08	24	0	0	67,8	50,6	17,24	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,933	0,051	51,18	49,65	50,16	49,08	1,08	24	0	0	67,2	49,8	17,49	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,964	0,052	51,31	49,77	50,28	49,21	1,07	24	0	0	67,6	49,5	18,11	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,998	0,054	51,91	50,34	50,86	49,77	1,09	24	0	0	67,8	49,3	18,5	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,964	0,056	51,17	49,62	50,17	49,05	1,12	24	0	0	67,5	49,4	18,12	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,963	0,053	52,1	50,53	51,03	49,95	1,08	24	0	0	67,9	50,1	17,79	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,929	0,059	56,7	55,07	55,49	54,36	1,13	24	0	0	67,9	52,2	15,7	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,994	0,07	63,65	61,9	62,31	61,03	1,28	24	0	0	68,9	54	14,81	0,6	0,4	-
22.07.2022	0,901	0,066	61,18	59,51	59,89	58,68	1,21	24	0	0	68,6	54,7	13,93	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,873	0,06	59,15	57,55	57,89	56,76	1,13	24	0	0	68,2	54,2	14	0,6	0,4	-
Итого:	28,349	0	1645,87	1597,3	1611,12	1576,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,349															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	2753,422	155446,41	152622,22	151769,81	150425,49
23.07.2022	2781,771	157092,28	154219,52	153380,93	152002,48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:56:52