

# #21183#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6343  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208169  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,939	0,058	58,68	57,05	57,41	56,29	1,12	24	0	0	68,4	53,1	15,27	0,6	0,4	-
25.07.2022	0,974	0,061	59,16	57,5	57,92	56,74	1,18	24	0	0	68,7	53	15,69	0,6	0,4	-
26.07.2022	0,896	0,061	58,68	57,08	57,43	56,3	1,13	24	0	0	68,3	53,8	14,53	0,6	0,4	-
27.07.2022	0,933	0,062	58,36	56,73	57,14	55,98	1,16	24	0	0	68,1	52,9	15,22	0,6	0,4	-
28.07.2022	0,926	0,061	58,93	57,31	57,69	56,57	1,12	24	0	0	68	53	14,94	0,6	0,4	-
29.07.2022	0,974	0,064	59,42	57,77	58,2	56,99	1,21	24	0	0	68,1	52,4	15,62	0,6	0,4	-
30.07.2022	0,953	0,065	58,75	57,12	57,55	56,36	1,19	24	0	0	68	52,6	15,44	0,6	0,4	-
31.07.2022	0,969	0,062	58,32	56,68	57,12	55,94	1,18	24	0	0	67,8	52	15,84	0,6	0,4	-
01.08.2022	1,003	0,065	60,1	58,41	58,83	57,64	1,19	24	0	0	68,6	52,7	15,96	0,6	0,4	-
02.08.2022	0,981	0,059	58,06	56,42	56,86	55,72	1,14	24	0	0	67,6	51,4	16,17	0,6	0,4	-
03.08.2022	0,13	0,013	14,46	14,07	14,3	13,97	0,33	22	2	1	48,2	40,1	8,09	0,6	0,4	-
04.08.2022	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	25,1	23,9	1,19	0,6	0,4	-
05.08.2022	0	0	0,24	0,24	0,24	0,24	0	22	2	1	21,5	24	-2,49	0,6	0,4	-
06.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,6	21,2	1,43	0,6	0,4	-
07.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,3	20,6	0,73	0,6	0,4	-
08.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,7	20,3	0,36	0,6	0,4	-
09.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,2	20	0,16	0,6	0,4	-
10.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,9	19,7	0,2	0,6	0,4	-
11.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,8	19,6	0,24	0,6	0,4	-
12.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,8	19,6	0,26	0,6	0,4	-
13.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,3	20,1	0,22	0,6	0,4	-
14.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20,4	0,23	0,6	0,4	-
15.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	20,8	0,31	0,6	0,4	-
16.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	21,2	0,39	0,6	0,4	-
17.08.2022	0,572	0,031	33,26	32,34	32,61	31,96	0,65	24	0	1	66,2	49,7	16,58	0,6	0,4	-
18.08.2022	0,898	0,058	58,44	56,86	57,2	56,12	1,08	24	0	0	67,9	53,2	14,71	0,6	0,4	-
19.08.2022	0,85	0,044	58,44	57,2	57,24	56,45	0,79	24	0	0	67,9	53,8	14,09	0,6	0,4	-
20.08.2022	0,87	0,04	58,56	57,43	57,34	56,66	0,68	24	0	0	67,7	53,2	14,47	0,6	0,4	-
21.08.2022	0,939	0,039	59,18	58,03	57,95	57,25	0,7	24	0	0	68,2	52,6	15,52	0,6	0,4	-
22.08.2022	0,904	0,045	60,1	58,88	58,88	58,11	0,77	24	0	0	68,4	53,8	14,64	0,6	0,4	-
23.08.2022	0,893	0,046	59,08	57,76	57,87	57	0,87	24	0	0	67,9	53,3	14,61	0,6	0,4	-
Итого:	15,604	0	990,22	964,89	969,78	952,3	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,604															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	2781,771	157092,28	154219,52	153380,93	152002,48
23.08.2022	2797,375	158082,5	155184,41	154350,71	152954,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2022 17:14:26