

#21200#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6343
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,996	0,043	90,2	88,97	88,22	87,5	0,72	24	0	0	70,2	59,5	10,76	0,6	0,4	-
25.08.2021	0,961	0,039	68,51	67,38	67,06	66,39	0,67	24	0	0	69,9	56,2	13,74	0,6	0,4	-
26.08.2021	0,968	0,038	68,97	67,84	67,5	66,87	0,63	24	0	0	69,6	55,8	13,81	0,6	0,4	-
27.08.2021	0,921	0,036	68,06	66,97	66,63	66,01	0,62	24	0	0	69	55,8	13,25	0,6	0,4	-
28.08.2021	0,947	0,038	69,18	68,06	67,71	67,04	0,67	24	0	0	69,6	56,2	13,4	0,6	0,4	-
29.08.2021	0,975	0,036	68,89	67,76	67,43	66,78	0,65	24	0	0	69,6	55,8	13,85	0,6	0,4	-
30.08.2021	0,982	0,039	70,17	69,03	68,66	68,01	0,65	24	0	0	70	56,3	13,72	0,6	0,4	-
31.08.2021	1,001	0,042	69,42	68,21	67,92	67,22	0,7	24	0	0	69,8	55,7	14,11	0,6	0,4	-
01.09.2021	1,006	0,041	68,54	67,34	67,09	66,4	0,69	24	0	0	69,5	55,1	14,36	0,6	0,4	-
02.09.2021	1,037	0,041	69,23	68,04	67,76	67,05	0,71	24	0	0	69,7	55	14,68	0,6	0,4	-
03.09.2021	0,973	0,04	68,49	67,32	67,02	66,35	0,67	24	0	0	69,6	55,7	13,91	0,6	0,4	-
04.09.2021	0,994	0,045	67,62	66,33	66,18	65,38	0,8	24	0	0	69,9	55,6	14,27	0,6	0,4	-
05.09.2021	1,063	0,046	68,28	66,86	66,79	65,91	0,88	24	0	0	69,8	54,6	15,15	0,6	0,4	-
06.09.2021	0,988	0,046	66,78	65,43	65,39	64,52	0,87	24	0	0	68,1	53,8	14,33	0,6	0,4	-
07.09.2021	0,97	0,043	67,21	65,96	65,77	65	0,77	24	0	0	69,6	55,5	14,11	0,6	0,4	-
08.09.2021	0,967	0,031	68,44	67,4	66,97	66,42	0,55	24	0	0	69,7	55,8	13,92	0,6	0,4	-
09.09.2021	0,918	0,031	70,18	69,16	68,64	68,11	0,53	24	0	0	70	57,1	12,92	0,6	0,4	-
10.09.2021	0,903	0,03	71,07	70,05	69,49	68,97	0,52	24	0	0	70,1	57,6	12,5	0,6	0,4	-
11.09.2021	0,873	0,031	69,01	68,02	67,51	66,99	0,52	24	0	0	69,9	57,5	12,46	0,6	0,4	-
12.09.2021	0,966	0,034	68,35	67,33	66,91	66,33	0,58	24	0	0	69,9	56	13,88	0,6	0,4	-
13.09.2021	0,949	0,029	68,45	67,44	66,99	66,46	0,53	24	0	0	70	56,3	13,68	0,6	0,4	-
14.09.2021	0,893	0,036	68,05	67,05	66,6	66,01	0,59	24	0	0	69,7	56,8	12,83	0,6	0,4	-
15.09.2021	0,883	0,031	68,01	67,01	66,55	66	0,55	24	0	0	70	57,2	12,77	0,6	0,4	-
16.09.2021	0,935	0,03	66,6	65,56	65,16	64,61	0,55	24	0	0	69,8	55,9	13,83	0,6	0,4	-
17.09.2021	0,926	0,03	66,08	65,08	64,64	64,12	0,52	24	0	0	69,7	55,9	13,79	0,6	0,4	-
18.09.2021	0,98	0,03	66,02	65	64,59	64,1	0,49	24	0	0	69	54,3	14,7	0,6	0,4	-
19.09.2021	1,039	0,031	67,91	66,82	66,43	65,89	0,54	24	0	0	69,5	54,3	15,21	0,6	0,4	-
20.09.2021	0,936	0,032	67,41	66,38	65,96	65,43	0,53	24	0	0	69,4	55,6	13,73	0,6	0,4	-
21.09.2021	0,966	0,029	67,48	66,46	66,03	65,51	0,52	24	0	0	69,3	55,2	14,15	0,6	0,4	-
22.09.2021	1,009	0,03	67,2	66,15	65,76	65,21	0,55	24	0	0	69,4	54,5	14,88	0,6	0,4	-
23.09.2021	0,934	0,031	66,27	65,25	64,84	64,32	0,52	24	0	0	69	55	13,93	0,6	0,4	-
Итого:	29,859	0	2136,08	2101,66	2090,2	2070,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,859															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	1874,845	105425,14	103563,3	102930,4	102069,56
23.09.2021	1904,704	107561,22	105664,96	105020,6	104140,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 19:59:43