

#35600#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6343
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,824	0	55,36	55,14	54,21	54,21	0	24	0	0	68,3	53,2	15,11	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,824	0	55,54	55,31	54,37	54,37	0	24	0	0	68,7	53,6	15,11	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,815	0	55,33	55,12	54,2	54,2	0	24	0	0	67,6	52,6	15,07	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,84	0	56,69	56,46	55,53	55,53	0	24	0	0	68,3	53,2	15,12	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,821	0	56,44	56,22	55,29	55,29	0	24	0	0	68,2	53,4	14,85	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,826	0	56,35	56,13	55,19	55,19	0	24	0	0	68,4	53,5	14,96	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,818	0	56,06	55,84	54,9	54,9	0	24	0	0	68,1	53,2	14,89	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,849	0	55,56	55,33	54,39	54,39	0	24	0	0	67,9	52,3	15,58	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,862	0	55,17	54,94	54,02	54,02	0	24	0	0	68	52,1	15,92	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,876	0	56,03	55,78	54,87	54,87	0	24	0	0	68,4	52,5	15,94	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,909	0	55,65	55,38	54,51	54,51	0	24	0	0	68	51,4	16,68	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,854	0	55,38	55,15	54,22	54,21	0,01	24	0	0	67,9	52,1	15,76	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,869	0	55,61	55,37	54,44	54,44	0	24	0	0	68,3	52,4	15,9	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,853	0	55,56	55,33	54,38	54,38	0	24	0	0	68,7	53	15,66	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,849	0	54,95	54,71	53,79	53,79	0	24	0	0	68,5	52,7	15,75	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,833	0	54,69	54,45	53,53	53,53	0	24	0	0	68,2	52,7	15,54	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,888	0	55,31	55,05	54,16	54,16	0	24	0	0	68,4	52	16,39	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,892	0	55,39	55,13	54,22	54,22	0	24	0	0	68,8	52,3	16,44	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,822	0	55,18	54,95	54	54	0	24	0	0	68,5	53,3	15,21	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,827	0	55,19	54,95	54,04	54,04	0	24	0	0	68,3	53,1	15,22	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,83	0	55,19	54,96	54,02	54,02	0	24	0	0	68,1	52,8	15,3	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,827	0	54,64	54,4	53,52	53,52	0	24	0	0	67,6	52,2	15,43	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,844	0	54,12	53,88	52,99	52,99	0	24	0	0	68,2	52,3	15,9	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,874	0,002	53,78	53,51	52,7	52,67	0,03	24	0	0	67,7	51,2	16,48	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,903	0	54,12	53,84	53	52,99	0,01	24	0	0	68	51	16,99	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,834	0	53,92	53,66	52,74	52,74	0	24	0	0	68,4	52,6	15,79	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,821	0	53,41	53,16	52,26	52,26	0	24	0	0	68,4	52,7	15,67	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,828	0	53,1	52,84	52,01	52,01	0	24	0	0	68	52,1	15,89	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,834	0	53,91	53,65	52,75	52,75	0	24	0	0	68,2	52,4	15,78	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,823	0	54,11	53,84	52,94	52,94	0	24	0	0	68,3	52,8	15,51	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,825	0,004	54,43	54,14	53,3	53,22	0,08	24	0	0	68,4	53	15,37	0,6	0,4	-
Итого:	26,194	0	1706,17	1698,62	1670,49	1670,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,194															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	6,396	429,88	427,68	421,03	420,9
23.09.2023	32,59	2136,05	2126,3	2091,52	2091,26

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:49:35