

#21199#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6343
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,966	0,029	65,88	64,86	64,44	63,94	0,5	24	0	0	69,1	54,6	14,55	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,98	0,031	66,54	65,49	65,1	64,57	0,53	24	0	0	69,3	54,8	14,55	0,6	0,4	-
26.09.2021	1,041	0,03	66,68	65,62	65,25	64,72	0,53	24	0	0	69,4	53,9	15,47	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,965	0,031	66,98	65,95	65,54	65,02	0,52	24	0	0	69,2	54,9	14,28	0,6	0,4	-
28.09.2021	1,001	0,031	67,77	66,72	66,29	65,78	0,51	24	0	0	69,5	54,9	14,62	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,974	0,034	68,31	67,25	66,84	66,27	0,57	24	0	0	69,6	55,6	14,05	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,988	0,03	65,16	64,15	63,76	63,24	0,52	24	0	0	69,3	54,2	15,04	0,6	0,4	-
Итого:	6,915	0	467,32	460,04	457,22	453,54	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,915															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1904,704	107561,22	105664,96	105020,6	104140,47
30.09.2021	1911,619	108028,54	106125	105477,82	104594,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:46:45
