

#32278#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
3403
6343
ВКТ-7
00208169
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 0,892 | 0 | 53,44 | 53,25 | 52,37 | 52,37 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 50,8 | 17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2023 | 0,87 | 0 | 52,82 | 52,66 | 51,78 | 51,78 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68 | 51,3 | 16,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2023 | 0,814 | 0 | 52,98 | 52,83 | 51,94 | 51,94 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68 | 52,4 | 15,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2023 | 0,741 | 0 | 46,85 | 46,71 | 45,92 | 45,92 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,2 | 52,1 | 16,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2023 | 0,85 | 0 | 53,6 | 53,42 | 52,54 | 52,54 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 52 | 16,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2023 | 0,703 | 0 | 45,84 | 45,71 | 44,95 | 44,95 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 51,7 | 15,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2023 | 0,799 | 0 | 50,88 | 50,74 | 49,99 | 49,99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64 | 48,1 | 15,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2023 | 0,83 | 0 | 50,37 | 50,23 | 49,47 | 49,47 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 47,4 | 16,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2023 | 0,788 | 0 | 51,39 | 51,26 | 50,49 | 50,49 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 48,8 | 15,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2023 | 0,796 | 0 | 52,12 | 52,01 | 51,22 | 51,22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 49,1 | 15,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2023 | 0,719 | 0 | 46,2 | 46,08 | 45,41 | 45,41 | 0 | 24 | 0 | 1 | 63,7 | 48 | 15,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2023 | 0,824 | 0 | 52,28 | 52,14 | 51,38 | 51,38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 48,2 | 16,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2023 | 0,648 | 0 | 41,14 | 41,09 | 40,49 | 40,49 | 0 | 24 | 0 | 1 | 61,5 | 45,5 | 16,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2023 | 0,847 | 0 | 49,25 | 49,12 | 48,4 | 48,4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 45,4 | 17,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2023 | 0,886 | 0 | 49,83 | 49,64 | 48,91 | 48,91 | 0 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 45,6 | 18,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2023 | 0,859 | 0 | 49,46 | 49,32 | 48,59 | 48,59 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 46,4 | 17,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2023 | 0,894 | 0 | 53,25 | 53,07 | 52,26 | 52,25 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 49,3 | 17,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2023 | 0,929 | 0 | 59,94 | 59,71 | 58,82 | 58,82 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 50,2 | 15,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2023 | 2,267 | 0,002 | 152,27 | 151,21 | 149,31 | 149,27 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 50,5 | 15,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2023 | 3,453 | 0,001 | 218,5 | 216,72 | 213,65 | 213,64 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 54,4 | 16,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2023 | 3,422 | 0,006 | 220,19 | 218,35 | 215,12 | 215,03 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 56 | 15,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2023 | 3,546 | 0,002 | 215,44 | 213,59 | 210,47 | 210,45 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 55 | 16,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2023 | 3,467 | 0 | 205,77 | 204,03 | 201,06 | 201,06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 54,4 | 17,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2023 | 3,532 | 0,001 | 209,39 | 207,59 | 204,54 | 204,53 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 55 | 17,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2023 | 3,508 | 0,002 | 213,86 | 212,05 | 208,93 | 208,91 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 72 | 55,3 | 16,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2023 | 3,571 | 0,002 | 208,08 | 206,23 | 203,25 | 203,23 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 54,7 | 17,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2023 | 3,502 | 0,002 | 208,57 | 206,74 | 203,89 | 203,86 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 53,6 | 17,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2023 | 3,658 | 0,002 | 218,62 | 216,67 | 213,57 | 213,55 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 54,8 | 17,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2023 | 3,637 | 0,002 | 225,45 | 223,48 | 220,17 | 220,15 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 55,8 | 16,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2023 | 3,579 | 0,006 | 225,58 | 223,64 | 220,31 | 220,25 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 56,2 | 16,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 55,831 | 0 | 3433,36 | 3409,29 | 3359,2 | 3358,85 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 55,831 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 23.09.2023 | 32,59 | 2136,05 | 2126,3 | 2091,52 | 2091,26 |
| 23.10.2023 | 88,421 | 5569,41 | 5535,59 | 5450,72 | 5450,11 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 7:39:19