

#21192#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 27, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6343
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	3,027	0,028	164,62	162,48	160,86	160,35	0,51	24	0	0	71,2	52,6	18,64	0,6	0,4	-
25.10.2021	2,993	0,036	164,67	162,5	160,94	160,36	0,58	24	0	0	71,2	52,8	18,37	0,6	0,4	-
26.10.2021	2,97	0,032	168,28	166,1	164,42	163,88	0,54	24	0	0	71,4	53,5	17,85	0,6	0,4	-
27.10.2021	2,953	0,033	171,03	168,88	167,19	166,62	0,57	24	0	0	71	53,6	17,44	0,6	0,4	-
28.10.2021	2,998	0,033	172,25	170,06	168,35	167,77	0,58	24	0	0	71,3	53,7	17,59	0,6	0,4	-
29.10.2021	2,97	0,037	172,18	169,99	168,28	167,69	0,59	24	0	0	71,3	53,8	17,43	0,6	0,4	-
30.10.2021	2,973	0,036	172,6	170,39	168,69	168,09	0,6	24	0	0	71,2	53,8	17,4	0,6	0,4	-
31.10.2021	3	0,038	173,71	171,45	169,81	169,17	0,64	24	0	0	71,1	53,6	17,42	0,6	0,4	-
01.11.2021	2,975	0,042	170,92	168,63	167,05	166,37	0,68	24	0	0	71	53,4	17,56	0,6	0,4	-
02.11.2021	2,924	0,06	166,68	164,17	162,99	162	0,99	24	0	0	70,5	52,9	17,6	0,6	0,4	-
03.11.2021	2,951	0,041	170,02	167,74	166,22	165,5	0,72	24	0	0	70,7	53,2	17,5	0,6	0,4	-
04.11.2021	2,974	0,04	167,57	165,26	163,84	163,13	0,71	24	0	0	70,6	52,7	17,91	0,6	0,4	-
05.11.2021	3,034	0,043	170,51	168,13	166,63	165,9	0,73	24	0	0	71,1	53,2	17,95	0,6	0,4	-
06.11.2021	3,018	0,044	171,65	169,26	167,81	167,03	0,78	24	0	0	70,8	53	17,71	0,6	0,4	-
07.11.2021	3,077	0,042	168,91	166,53	165,15	164,4	0,75	24	0	0	70,6	52,2	18,36	0,6	0,4	-
08.11.2021	3,028	0,044	167,47	165,09	163,71	162,95	0,76	24	0	0	70,9	52,7	18,22	0,6	0,4	-
09.11.2021	3,061	0,038	161,68	159,35	158,02	157,33	0,69	24	0	0	71,3	52,2	19,11	0,6	0,4	-
10.11.2021	3,106	0,042	171	168,61	167,1	166,4	0,7	24	0	0	71,3	53	18,33	0,6	0,4	6
11.11.2021	2,953	0,039	169,24	166,98	165,44	164,76	0,68	24	0	0	70,7	53,1	17,6	0,6	0,4	-
12.11.2021	3,004	0,036	169,53	167,3	165,71	165,1	0,61	24	0	0	70,7	52,8	17,92	0,6	0,4	-
13.11.2021	3,029	0,036	168,37	166,11	164,57	163,92	0,65	24	0	0	71,1	52,9	18,18	0,6	0,4	-
14.11.2021	3,072	0,034	169,62	167,39	165,81	165,2	0,61	24	0	0	70,8	52,5	18,3	0,6	0,4	-
15.11.2021	3	0,035	166,54	164,33	162,8	162,19	0,61	24	0	0	70,7	52,5	18,2	0,6	0,4	-
16.11.2021	2,927	0,032	164,03	161,87	160,38	159,82	0,56	24	0	0	70,2	52,1	18,06	0,6	0,4	-
17.11.2021	3,033	0,033	167,59	165,34	163,8	163,18	0,62	24	0	0	71	52,7	18,29	0,6	0,4	-
18.11.2021	3,014	0,035	163,88	161,7	160,2	159,61	0,59	24	0	0	71	52,4	18,59	0,6	0,4	5
19.11.2021	2,971	0,034	165,56	163,35	161,86	161,25	0,61	24	0	0	70,2	52	18,13	0,6	0,4	-
20.11.2021	2,95	0,034	164,36	162,19	160,7	160,13	0,57	24	0	0	70,6	52,4	18,15	0,6	0,4	9
21.11.2021	2,978	0,032	163,44	161,31	159,76	159,22	0,54	24	0	0	70,9	52,4	18,44	0,6	0,4	6
22.11.2021	2,895	0,028	159,04	157,04	155,45	154,99	0,46	24	0	0	70,8	52,4	18,43	0,6	0,4	-
23.11.2021	2,995	0,025	161,15	159,04	157,47	157,01	0,46	24	0	0	71,2	52,3	18,84	0,6	0,4	-
Итого:	92,853	0	5198,1	5128,57	5081,01	5061,32	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,853															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	1978,326	111912,89	109953,13	109275,06	108370,71
23.11.2021	2071,179	117110,99	115081,7	114356,07	113432,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 7:31:07