#72202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2024	0,706	58,15	24	0	72,6	62,2	-
25.01.2024	0,735	59,84	24	0	73,5	63	-
26.01.2024	0,735	59,15	24	0	73,8	63,2	-
27.01.2024	0,732	59,77	24	0	73,6	63,1	-
28.01.2024	0,727	60,09	24	0	73,4	63	-
29.01.2024	0,751	60,46	24	0	74,5	63,9	-
30.01.2024	0,745	60,69	24	0	74,5	64	-
31.01.2024	0,719	60,18	24	0	73,3	63,1	-
01.02.2024	0,714	58,72	24	0	73,3	62,9	-
02.02.2024	0,715	58,3	24	0	73,6	63,1	-
03.02.2024	0,725	58,52	24	0	74,4	63,8	-
04.02.2024	0,719	57,44	24	0	74	63,2	-
05.02.2024	0,715	57,88	24	0	73,6	63	-
06.02.2024	0,703	56,95	24	0	73,2	62,7	-
07.02.2024	0,717	57,25	24	0	73,8	63,1	-
08.02.2024	0,713	54,96	24	0	73,4	62,3	-
09.02.2024	0,712	55,05	24	0	73,3	62,2	-
10.02.2024	0,696	56,35	24	0	72,9	62,3	-
11.02.2024	0,709	57,27	24	0	73,4	62,8	-
12.02.2024	0,69	57,82	24	0	72,8	62,6	-
13.02.2024	0,689	56,56	24	0	73,3	62,9	-
14.02.2024	0,708	57,65	24	0	74,2	63,7	-
15.02.2024	0,705	58,74	24	0	74,1	63,8	-
16.02.2024	0,702	59,76	24	0	74,2	64,1	-
17.02.2024	0,681	58,7	24	0	73,3	63,4	-
18.02.2024	0,671	56,4	24	0	73	62,8	-
19.02.2024	0,69	56,36	24	0	73,6	63,1	-
20.02.2024	0,693	56,81	24	0	73,5	63,1	-
21.02.2024	0,686	57,69	24	0	73,3	63,1	-
22.02.2024	0,689	58,15	24	0	73,2	63	-
23.02.2024	0,694	58,81	24	0	73,8	63,7	-
Итого:	21,986	1800,47	744	0	0	0	0
Гкал	18,908						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2024	2014,271	167610,53	146722,45
23.02.2024	2036,257	169411	147466,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 8:10:41