#116967#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель	СТК Балтсервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 121В, Калининград
Номер абонента	2645
Порядковый номер	2176
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33365
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2025	0,702	48,47	24	0	74,1	61,7	-
25.01.2025	0,682	48,74	24	0	73,2	61,2	-
26.01.2025	0,678	47,7	24	0	73	60,8	-
27.01.2025	0,696	47,61	24	0	74	61,5	-
28.01.2025	0,685	47,31	24	0	74,4	62,1	-
29.01.2025	0,669	46,63	24	0	74,7	62,4	-
30.01.2025	0,647	46,46	24	0	73,3	61,4	-
31.01.2025	0,631	46,02	24	0	71,9	60,2	-
01.02.2025	0,664	45,67	24	0	73,9	61,5	-
02.02.2025	0,656	45,03	24	0	73,2	60,8	-
03.02.2025	0,682	45,38	24	0	74	61,1	-
04.02.2025	0,661	46,12	24	0	72,6	60,3	-
05.02.2025	0,669	45,95	24	0	72,5	60	-
06.02.2025	0,688	48,48	24	0	73,5	61,4	-
07.02.2025	0,711	47,98	24	0	74,7	62	-
08.02.2025	0,696	45,18	24	0	74,4	61,2	-
09.02.2025	0,738	44,72	24	0	77,3	63,1	-
10.02.2025	0,776	44,99	24	0	79,4	64,6	-
11.02.2025	0,813	45,57	24	0	81,3	66	-
12.02.2025	0,783	45,39	24	0	79,6	64,8	-
13.02.2025	0,776	46,13	24	0	79	64,6	-
14.02.2025	0,705	45,54	24	0	75,2	61,9	-
15.02.2025	0,728	45,87	24	0	76,5	62,9	-
16.02.2025	0,749	45,03	24	0	77,3	63	-
17.02.2025	0,682	44,62	24	0	73,7	60,6	-
18.02.2025	0,701	49,42	24	128	73,4	61,2	-
19.02.2025	0,767	52,16	24	0	75,9	63,3	-
20.02.2025	0,854	50,87	24	0	81,4	67	-
21.02.2025	0,807	51,37	24	0	78,2	64,8	-
22.02.2025	0,751	50,83	24	0	75,4	62,7	-
23.02.2025	0,721	49,64	24	0	74,2	61,7	-
Итого:	22,168	1460,88	744	0	0	0	0
Гкал	19,064						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2025	2143,054	177423,89	155505,37
23.02.2025	2165,222	178884,77	156249,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:55:08